

# 黄浦区民政局罗秀路养老院新建空调项目

## 更正公告

各投标人：

关于黄浦区民政局罗秀路养老院新建空调项目（项目编号：SHXM-01-20211118-1043、代理机构内部编号：HPZFCG2021-10201）的招标文件，本项目招标文件“第三章 招标需求”中，就安装辅材清单及施工界面划分的相关内容做更正及补充。

具体内容如下：

1、本项目招标文件第 25 页中，安装辅材清单：

名称	单位	数量
风口、散流 出风口	个	75
风口、散流 回风口	个	82

更正事项：风口、散流 出风口，风口、散流 回风口的单位“个”，应调整为“平方米”，数量不变。

2、补充事项：空调送风管、新风管、通风管均采用镀锌钢板制作、风管配件、钢板厚度和允许透风量等均应符合规范 A 低压系统风管的规定。

3、补充事项：施工界面划分：

总包负责：室内机控制面板到室内机电气盒的线管线盒开槽布管的路径相关工作；管道井内的冷凝水排水立管及预留接口；送风口、回风口的开孔及边框木龙骨加固；空调检修口的制作及安装；外墙开孔及修复；室内机电源线的采购（多联室外机的电源由总包统一送到相应屋顶配电柜，出线部分由投标单位自理。）

注：本项目招标文件“第三章 招标需求”中的其他部分不做修改。

开标时间更正内容如下：由原来的 2021-12-13 10:00:00（北京时间）延期至 2021-12-20 11:00:00（北京时间），（本项目招标公告中的其他内容不变）

以上修改内容均为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，招标文件的其他内容和要求不变。

特此通知。

上海市黄浦区政府采购中心

2021-12-2

回执

上海市黄浦区政府采购中心：

我单位已收到关于黄浦区民政局罗秀路养老院新建空调项目（项目编号：SHXM-01-20211118-1043、代理机构内部编号：HPZFCG2021-10201）的更正公告，并知悉全部内容。

投标人收到此件，请盖章回传，传真号：63529744.

单位名称（盖章）

日期：