

序号	项目名称	疑问内容	备注（对应 招标清单序 号）	回复
电气安装				
1	桥架300*100	未明确桥架类型	1	托盘式,热浸锌,板厚2.5mm
2	桥架400*100	未明确桥架类型	2	托盘式,热浸锌,板厚2.5mm
3	安全出口灯	未明确安装高度,功率等参数	4	LED, 5W, 门框上10CM安装
4	应急疏散指示灯(双向)	未明确安装高度,功率等参数	5	LED, 5W、壁装,离地0.5米
5	应急疏散指示灯(右)	未明确安装高度,功率等参数	6	LED, 5W、壁装,离地0.5米
6	应急疏散指示灯(左)	未明确安装高度,功率等参数	7	LED, 5W、壁装,离地0.5米
7	36V 防水防潮灯	未明确安装高度,功率等参数	8	LED, 18W, 吸顶安装
8	配电箱AP1	未明确配电箱规格尺寸	10	Pn=90KW, Kx=0.8, COS=0.9, IC=19.6A, WATSTA-160/4R, ARCM200BL, 200/5, SPD3, iDPNH16回路45个
9	配电箱AL1	未明确配电箱规格尺寸	11	Pn=75KW, Kx=0.8, COS=0.9, IC=101.1A, WATSTA-160/4R, ARCM200BL, 200/5, SPD3, iDPNH16回路37个
10	配电箱EP1	未明确配电箱规格尺寸	12	Pn=2KW, Kx=1, COS=0.9, IC=3.8, WATSGA-32/4R, AFPM3-2AVIM, SPD3, iDPNH16回路10个
给排水工程				
11	生活冷水给水(不锈钢管)DN50MM	未明确不锈钢管材质型号、钢管壁厚、压力等级	19	304薄壁不锈钢管,壁厚2.5mm, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
12	生活冷水给水(不锈钢管)DN65MM	未明确不锈钢管材质型号、钢管壁厚、压力等级	20	304薄壁不锈钢管,壁厚2.5mm, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
13	生活冷水给水(不锈钢管)DN100MM	未明确不锈钢管材质型号、钢管壁厚、压力等级	21	304薄壁不锈钢管,壁厚3mm, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
14	铜管D133	未明确铜管壁厚、压力等级	22	紫铜管,壁厚3mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
15	铜管D108	未明确铜管壁厚、压力等级	23	紫铜管,壁厚3mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
16	铜管D67	未明确铜管壁厚、压力等级	24	紫铜管,壁厚2mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
17	铜管D54	未明确铜管壁厚、压力等级	25	紫铜管,壁厚2mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
18	铜管D42	未明确铜管壁厚、压力等级	26	紫铜管,壁厚1.5mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
19	铜管D35	未明确铜管壁厚、压力等级	27	紫铜管,壁厚1.5mm, 1.6Mpa, 卡压式或焊接
20	闸阀DN40	未明确闸阀种类、材质、连接形式、压力等级	28	铜闸阀,螺纹连接,1.6Mpa

21	UPVC静音污水管 De110	未明确连接形式、压力等级	29	粘接
22	UPVC静音污水管 De160	未明确连接形式、压力等级	30	粘接
23	硬聚氯乙烯雨水管 De50	未明确连接形式、压力等级	31	粘接
24	硬聚氯乙烯雨水管 De110	未明确连接形式、压力等级	32	粘接
25	硬聚氯乙烯雨水管 De160	未明确连接形式、压力等级	33	粘接
26	潜水泵	未明确潜水泵参数（流量、扬程、功率等）、减垫装置	34	Q=40M ³ /H, H=18M, N=4KW, 自带藕合装置
27	管道绝热	管道绝热最外层是否包铝薄纸	36	室内部分不需要铝皮保护层, 室外明露管道外包0.5mm厚铝皮保
消防水系统				
28	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	38	管径DN25, 国标, 1.6Mpa, 螺纹连接
29	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	39	管径DN32, 国标, 1.6Mpa, 螺纹连接
30	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	40	管径DN40, 国标, 1.6Mpa, 螺纹连接
31	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	41	管径DN50, 国标, 1.6Mpa, 螺纹连接
32	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	42	管径DN65, 国标, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
33	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢)	未明确钢管壁厚、压力等级	43	管径DN80, 国标, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
34	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢管)100mm	未明确钢管壁厚、压力等级	44	管径DN100, 国标, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
35	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢管)150mm	未明确钢管壁厚、压力等级	45	管径DN150, 国标, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
36	自动喷水灭火(内外壁热镀锌钢管)200mm	未明确钢管壁厚、压力等级	46	管径DN200, 国标, 1.6Mpa, 沟槽式卡箍连接
37	水喷淋(雾)喷头	未明确喷头参数、形式	47	直立型喷头, ZSTX15/68
38	闸阀DN150	未明确闸阀种类(是明杆闸阀、暗杆闸阀)、材质、压力等级	49	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
39	信号阀DN150	未明确闸阀种类、材质、压力等级	50	信号蝶阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
40	消火栓管 内外壁热镀锌钢管 DN100	未明确钢管壁厚、压力等级、连接方式	54	管径DN100, 国标, 1.6Mpa
41	明杆闸阀 DN100	未明确压力等级	57	明杆闸阀, 铸铁, 1.6Mpa
42	消防主泵	未明确消防主泵扬程等参数	58	消火栓泵, Q=30L/S, H=90M N=75KW

43	消防主泵	请确定消防主泵参数是否正确（功率：3KW, 流量22L/S），并明确消防主泵扬程等参数	59	消火栓泵, Q=30L/S, H=90M N=75KW
44	消防稳压泵	未明确消防主泵扬程等参数	60	消火栓稳压泵Q=3.6M3/H , H=20M N=0.75KW
45	消防稳压泵	未明确消防主泵扬程等参数	61	消火栓稳压泵Q=3.6M3/H , H=20M N=0.75KW
46	消防稳压泵	未明确消防主泵扬程等参数	62	消火栓稳压泵Q=3.6M3/H , H=20M N=0.75KW
47	喷淋主泵	未明确消防主泵扬程等参数	63	喷淋泵Q=30L/S, H=90M N=75KW
48	喷淋稳压泵	未明确消防主泵扬程等参数	64	喷淋稳压泵Q=3.6M3/H , H=20M N=0.75KW
49	对夹式蝶阀DN150	未明确蝶阀压力等级	66	法兰蝶阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
50	闸阀DN200	未明确闸阀种类、压力等级	67	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
51	闸阀DN150	未明确闸阀种类、压力等级	68	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
52	闸阀DN100	未明确闸阀种类、压力等级	69	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
53	闸阀DN80	未明确闸阀种类、压力等级	70	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
54	闸阀DN50	未明确闸阀种类、压力等级	71	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
55	泄压阀DN80	未明确泄压阀压力等级	75	碳钢, 1.6Mpa
56	止回阀DN80	未明确止回阀压力等级	76	碳钢, 1.6Mpa
57	止回阀DN150	未明确止回阀压力等级	77	碳钢, 1.6Mpa
58	止回阀DN80	未明确止回阀压力等级	78	碳钢, 1.6Mpa
59	止回阀DN50	未明确止回阀压力等级	79	碳钢, 1.6Mpa
60	止回阀DN65	未明确止回阀压力等级	80	碳钢, 1.6Mpa
61	法兰式软接头DN150	未明确软接头材质、压力等级	81	法兰式可曲橡胶软接头, 1.6Mpa
62	法兰式软接头DN100	未明确软接头材质、压力等级	82	法兰式可曲橡胶软接头, 1.6Mpa
63	法兰式软接头DN80	未明确软接头材质、压力等级	83	法兰式可曲橡胶软接头, 1.6Mpa
64	法兰式软接头DN65	未明确软接头材质、压力等级	84	法兰式可曲橡胶软接头, 1.6Mpa
65	水泵控制柜	未明确型号、规格, 未明确控制哪台水泵	85	以水泵参数为依据定制, 一柜一控
66	水泵控制柜1控5	未明确型号、规格, 未明确控制哪5台水	86	以水泵参数为依据定制, 集成控制柜, 消火栓和喷淋系统分开
67	铜球阀 DN25	未明确连接形式、压力等级	96	螺纹连接, 1.6Mpa
68	室外管道挖土 公称直径100mm	未明确挖土宽度	97	管底标高-0.8m, 开挖宽度自行考虑

69	室外管道挖土 公称直径200mm	未明确挖土宽度	98	管底标高-0.8m, 开挖宽度自行考虑
70	塑料给水管DN250	未明确塑料给水管材质、压力等级	99	衬塑镀锌钢管, 沟槽式卡箍连接
71	塑料给水管DN200	未明确塑料给水管材质、压力等级	100	衬塑镀锌钢管, 沟槽式卡箍连接
72	法兰阀门DN250	未明确压力等级	101	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
73	法兰阀门DN200	未明确压力等级	102	明杆闸阀, 球墨铸铁, 1.6Mpa
74	阀门井DN250	未明确阀门井尺寸、做法	103	砖砌阀门井, 1500*1500*1200
75	消防水箱	未明确消防水箱尺寸、材质、安装位置, 是否做保温	104	装配式不锈钢消防水箱 Q=36T, 3*8.5*2, 屋顶安装, 12#槽钢基础, 要做保温
76	烟感	是否有指定品牌	105	按国产优质, 带3C认证
77	配线WDZBN-BYJ-2.5	该清单是否为1根配线工程量	109	1根
78	碳钢通风管道1.0	该清单项目特径描述为: 板材厚度1.2mm以内, 请明确通风管道尺寸	111	排烟风管, 采用镀锌钢板风管, 按中压等级, 风管厚度1.2mm, 外包30mm矿棉保温层
79	排风口600*600	未明确同口型号, 是否带执行机构	112	多叶排烟口, 带执行机构, 远程控制
80	离心式通风机	未明确风机参数	113	排烟风
81	砖水表井大 (DN100以上)	未明确阀门井尺寸、做法	123	砖砌阀门井, 1000*1000*1200
82	砖检查表井中 (DN50-80)	未明确阀门井尺寸、做法	124	砖砌阀门井, 1000*1000*1200
83	烂泥/草坪土方开挖恢复费用	未明确恢复工程量	125	原样恢复
84	水泥/柏油土方开挖恢复费用	未明确恢复工程量	126	原样恢复
装饰装修工程				
85	50厚钢筋混凝土楼地面C30	该项清单是否包含钢筋? (钢筋种类、布置)	10	包含钢筋 C10@200双向布置
门窗工程				
86	电动防火卷帘 (闸) 门	未明确防火卷帘 (闸) 门尺寸	18	FJM特8436