

有关大华医院淮海中路 966 号更新改造项目电梯供货及安装
政府采购项目的澄清

各投标人：

根据《大华医院淮海中路 966 号更新改造项目电梯供货及安装政府采购项目》招标文件（采购编号：徐采中招 2025-008）的规定，现对以下内容进行澄清：

- 1、本项目电梯的安装是利用原有的井道，不接受土建尺寸和轿厢尺寸的调整；土建尺寸、轿厢尺寸、开门尺寸和额定重量以招标文件为准，各投标人根据招标文件要求投报。
- 2、杂梯须按招标文件要求满足 2 小时防火要求；
- 3、开门形式中的双折式，中分双折门或旁开双折门均可投报；
- 4、客梯轿厢净高为 2300mm；杂梯轿厢净高为 800mm；
- 5、报警装置需实现五方通话功能；
- 6、电缆预留需预留数字视频电缆；
- 7、客梯#12/#13 井道尺寸由 2200*2120mm 修改为 2200*2930mm；
- 8、本项目不提供 CAD 图纸。
- 9、除上述内容修改外，招标文件的其他内容和要求不变。

徐汇区政府采购中心

2025 年 1 月 22 日

各单位收到澄清文件后必须马上将以下回执传真至徐汇区政府采购中心，传真：021-64283957。

回执

我单位已收到大华医院淮海中路 966 号更新改造项目电梯供货及安装政府采购项目澄清文件。

单位盖章：

日期：