

上海市长宁妇幼保健院改扩建工程空调系统公开招标项目更正公告

各投标人：

长宁区政府采购中心受上海市长宁区妇幼保健院委托，以公开招投标上海市长宁妇幼保健院改扩建工程空调系统公开招标项目（项目编号：ZC20250117，预算编号：0523-W11427，项目总金额：7,730,000.00 元）进行采购，现就本项目采购需求文件内容进行更正：

更正内容如下：

采购需求文件中-“三、主要设备及材料采购清单及技术要求”-“（一）二管制 螺杆式风冷（热泵）机组技术要求”，▲制冷量调节范围进行更正，更正后范围为：

▲制冷量调节范围：10%~100%。

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市长宁区妇幼保健院

地 址：愚园路 786 号

联系方式：021-62286069

采购代理机构：上海市长宁区政府采购中心

地址：天山路 600 号 4 号楼六楼

邮编：200051

联系人：汪老师 2022

电话：13916520020

时间：2025 年 7 月 25 日