

附件：

1、原采购文件附件：项目采购需求“1、产房， ICU， 血透：12V100AH， 铅酸蓄电池， 后备 $\geq 2h$ 。”

现更正为：1、产房， ICU， 血透：12V100AH， 铅酸蓄电池。

2、原采购文件附件：项目采购需求“2、婴儿房、手术室：12V100AH， 铅酸蓄电池， 后备 $\geq 1h$ 。”

现更正为：2、婴儿房、手术室：12V100AH， 铅酸蓄电池。

3、原采购文件附件：项目采购需求“3、重症监护室：12V150AH， 铅酸蓄电池， 后备 $\geq 1h$ 。”

现更正为：3、重症监护室：12V150AH， 铅酸蓄电池。

4、原采购文件附件：项目采购需求“4、DSA：12V200AH， 铅酸蓄电池， 后备 $\geq 1h$ 。”

现更正为：4、DSA：12V200AH， 铅酸蓄电池。

5、原“上海市松江区中心医院 UPS 及配套电池系统采购项目采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2025 年 10 月 22 日 10:00（北京时间）前提交响应文件。”

现更正为：上海市松江区中心医院 UPS 及配套电池系统采购项目采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2025 年 10 月 24 日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

6、原“四、响应文件提交

截止时间：2025 年 10 月 22 日 10:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 10 月 22 日 10:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）”

现更正为：

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 10 月 24 日 10:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 10 月 24 日 10:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

7、原“8、谈判时间和谈判地点

谈判时间：2025 年 10 月 22 日 13：30

谈判地点：松江区政府采购中心会议室”

现更正为：

8、谈判时间和谈判地点

谈判时间：2025 年 10 月 27 日 09：00

谈判地点：松江区政府采购中心会议室

上海市松江中心医院

2025 年 10 月 17 日

上海市松江区政府采购中心

2025 年 10 月 17 日