

答疑函回复

1、招标文件第 22 页

母线规格/型号要求如下多年施工经验，目前配电系统中所使用的母线大都为 4P 或 5P, 少见 3P。

母线	m	17	1600A/3P	1600A/3 ϕ 5W
母线	m	10	1250A/3P	1250A/3 ϕ 5W
母线	m	8	1000A/3P	1000A/3 ϕ 5W

答疑回复：3P 适合普通工业场景，4P/5P 适用于对安全或供电稳定性要求更高的领域，因本项目为医院项目，经与设计确认，将母线的规格/型号要求由 3P 修改为 5P（三相五线）。

2、招标文件中要求增值税为 9%，9%增值税对我司不适用，我司开具的增值税为 13%，请问增值税是否改为 13%？

答疑回复：增值税为 13%

3、开标时间延期至：2025 年 07 月 30 日上午 09：30:00（北京时间）；开标地点：上海市徐汇区中山南二路 777 弄 1 号楼 305 室