

上海科技大学硬 X 射线自由电子激光 装置-2 号井永磁波荡器磁测恒温洁净 房招标文件疑问回复文件

招标编号：310000000250808127600-00264130

招 标 人：上海科技大学

招标代理机构：上海中招招标有限公司

回 复 日 期：2025 年 10 月 22 日

致：各潜在投标人

首先欢迎各投标人参与上海科技大学硬 X 射线自由电子激光装置-2 号井永磁波荡器磁测恒温洁净房（招标编号：310000000250808127600-00264130）的招标项目，有潜在投标人对招标文件部分内容提出疑问。现回复如下：

问题 1：

文件内容：根据 2025 年 10 月 15 日收到的《上海科技大学硬 X 射线自由电子激光装置-2 号井永磁波荡器磁测恒温洁净房招标文件疑问回复文件》内第八条“8、技术说明书中，“1.2、3 温度控制范围及精度：20-30℃，湿度 30%—65%”中的温湿度要求是需要满足其中任意一点值还是满足其中一点即可。答：任意一点值。”的温湿度要求，

问题：如需要达到 20℃，30%的温湿度要求，需采用转轮除湿空调系统，因此空调系统总配电量约为 109kw，包含空调机组内机（含转轮相关部分）、主机及水系统设备、末端控温装置。但同时，该答疑文件内第五条“5、技术文件 1.5 条要求“配置 4 个电源插座（房间每面墙角配 1 个），满足 380V/220V 用电需求”，需要什么规格的插座？是以下三种插座中的哪一种：220v 10A 五孔插座，220V 16A 三孔插座，380V 25A 三相插座。答：以 220V/10A 为主，其他各配至少一个。”及灯具和开合顶供电，共需电量约 16kw”，

因此所需总电量约为 125kw。

答：湿度控制是指在范围内的任意一点即可。

问题 2

文件内容：答疑文件内第六条“6 技术文件 2.5 条要求“所有设备的电源取自设备间内专用配电箱的对应空气开关。”，这里是否指的就是配电柜 1-DL2 中的 60kw 对应的开关？答：是。”

问题：对应提供的 60kw 的空气开关不足以提供该系统总电量，是否可利用预留的 1-DL2 配电箱剩余电量？

答：60kW 已足够。

本项目投标截止时间延长至 2025 年 11 月 07 日 09:30（北京时间）；开标时间更正为 2025 年 11 月 07 日 09:30（北京时间）。

特此回复！

回复人：上海中招招标有限公司

回复日期：2025 年 10 月 22 日