



(原青岛市第二建筑设计研究院)

1. 本图纸应以标注尺寸为准。
2. 本图纸需经规划等相关部门批准后方可使用。
3. 本图纸未经本公司授权不得复印和重复使用。



1. 室外照明灯具式样采用局部T系统,在每个室外灯具处重复接地。
2. 在每个室外灯具处设人工接地板,热镀锌角钢 $60\times 50\times 5$, $L=2500$,顶端距地 1.0 米,接地电阻不大于 4 欧姆。
3. 施工过程中要求电气安装和土建施工密切配合。
4. 具体施工方法参照《民用建筑电气设计与施工—照明控制与灯具安装》08D800-4。
5. 本说明不涉及处按国家有关规定、标准执行。



(资质章

(注册师章)

建设单位 上海师范大学附属中学

工程名称	上海师范大学附属中学篮球网球场维修工
------	--------------------

子 頂

审 定

审 查

校 友

项目负责

设计

--	--

图 名	网球场区域照明平面图
-----	------------

[illegible]

工程编号	SH-2025-001
------	-------------

设计阶段	施工图	版次
------	-----	----

图 别	电 气	图 号	电 施
-----	-----	-----	-----

日 期	2025.03		03
-----	---------	--	----