

一、招标文件内第三章采购需求“第八条商务报价说明的第6点服务内容”

6	维护水喷淋钢管 DN20, 如有破损更换为镀锌钢管 DN20, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	5019.05
---	---	---	---------

变更为:

6	维护水喷淋钢管 DN25, 如有破损更换为镀锌钢管 DN25, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	5019.05
---	---	---	---------

二、招标文件内第三章采购需求“第八条商务报价说明的第8点服务内容”

8	检查、安装、调试信号阀 DN50	个	80
---	------------------	---	----

变更为: 检查、安装、调试闸阀 DN50

8	检查、安装、调试闸阀 DN50	个	80
---	-----------------	---	----

三、终版招标文件内第三章采购需求“第八条商务报价说明”为:

序号	服务内容	单位	数量
一、水喷淋系统			
1	更换水喷淋（雾）喷头，直立型喷头 K=80，当温度达到 68℃时快速响应，采用螺纹连接，进行安装调试和严密性试验	个	4501
2	维护水喷淋钢管 DN65, 如有破损更换为镀锌钢管 DN65, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	3018.26
3	维护水喷淋钢管 DN50, 如有破损更换为镀锌钢管 DN50, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	1024.64

4	维护水喷淋钢管 DN40, 如有破损更换为镀锌钢管 DN40, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	745.32
5	维护水喷淋钢管 DN32, 如有破损更换为镀锌钢管 DN32, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	3810.49
6	维护水喷淋钢管 DN25, 如有破损更换为镀锌钢管 DN25, 采用丝扣连接, 包含管道及支架, 需进行压力试验、且冲洗外涂红丹防锈漆二道, 有色调和漆二道, 40mm 厚离心玻璃棉保温处理	m	5019.05
7	检查、安装、调试信号阀 DN65	个	80
8	检查、安装、调试闸阀 DN50	个	80
9	检查、安装、调试末端试水装置 DN25, 包含末端试水装置、水流指示器	组	80
10	检修、维护管道支架, 在对管道支架除锈后需外涂红丹防锈漆二道, 及调和漆二道, 通常采用型钢支架	kg	4674.6
11	检查、安装、调试水泵, 需综合考虑水泵及压力表	台	4
12	检查、安装、调试水泵控制柜, 需综合考虑控制柜	台(块)	4
13	检修、维护不锈钢水箱支架, 在对支架除锈后外涂红丹防锈漆二道, 调和漆二道, 通常采用型钢支架	台	4
14	检查、安装、调试水箱	台	4
15	检查、安装、调试可曲挠橡胶接头	个	8
二、灭火器及灭火弹			
16	更换符合设计要求的灭火器箱, 包括 2 具 4kg 装手提式 MF/ABC4 贮压式磷酸铵盐干粉灭火器及配套箱体	具	405
17	配备灭火弹, 每组 3 个, 包含配套的玻璃钢箱体	具	199
三、火灾自动报警			

18	检查、安装火灾报警系统控制主机，式样为壁挂式，包括控制主机检查、安装、接线排线、编码调试	台	45
19	检查、安装感烟探测器，式样为吸顶式，包括探测器检查、安装、编码调试	只	1163
20	维护手动报警按钮，包括对手动报警按钮的检查、安装、编码调试	个	199
21	维护声光报警器，包括对声光报警器的检查、安装、编码调试	台	199
22	维护红外火焰探测器（点型），包括对红外火焰探测器（点型）的检查、安装、编码调试	只	199
23	维护、更换老旧的配管、配线，对 DN20 配管、NBV-3*2.5mm ² 配线的电线管路敷设进行维护和检查	项	1
24	检查、安装端子箱，包括对端子箱的检查、安装、接地、编码调试等内容	个	80

四、视频监控

25	维护、更换监控摄像设备，具有远程监控、红外夜视功能，且达到分辨率 1080P	台	199
26	检查、安装显示设备及主机，达到分辨率 1920*1080dpi 尺寸 21.5 以下，交换机 8 口 POE 的要求	台	45
27	维护、更换老旧的视频监控电线管路，对 JDG20 配管、SYV-75-5 配线、WDZB-RVS-2*1.0mm ² 配线的电线管路敷设进行维护和检查	项	1

五、应急照明及疏散指示系统

28	检查、安装自带蓄电池疏散指示灯	套	440
29	检查、安装自带蓄电池出口指示灯	套	80
30	检查、安装自带蓄电池应急照明灯	套	995
31	维护、更换老旧的视频监控电线管路，对 SC20 配管、 NBV-3*2.5mm ² 配线的电线管路敷设进行维护和检查	项	1
32	其他需进行的管、线、设备等检查、拆除、恢复；垃圾清理	项	1

备注：如维护、检查的内容不满足相应的国家标准和行业标准，需进行更换直至满足规范要求。