



















































节点大样图一

主要材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		冷水给水管	De20~De63	m		
2		污水排水管	De50~De110	m		
3		热水水管	De20~De50	m		
4		热回水管	De20~De50	m		
5		废水管	De50~De110	m		
6		截止阀		个		
7		止回阀		个		
8		高水封地漏	304不锈钢	个		
9		洗脸盆	陶瓷立柱式	个		感应龙头
10		拖布池	陶瓷	个		
11		坐便器	陶瓷	个		
12		淋浴	304不锈钢	个		
13		三人位不锈钢刷手池	304不锈钢	个		冷热水混合感应龙头
14		双人位不锈钢刷手池	304不锈钢	个		冷热水混合感应龙头
15		小便器	陶瓷	台		感应式
16		柜式洗脸盆		套		感应龙头
17		两人位不锈钢清洗池	304不锈钢	个		感应龙头
18		台式洗脸盆		个		感应龙头
19		台式洗脸盆	人造石台面	套		感应式
20		台式洗脸盆	人造石台面	套		感应式
21		水中分规池(甲供)		套		预留给排水点位
22		洗婴池	含洗乳池及柜体、智能恒温水控制器、洗乳液控制器等	套		
23		球阀		个		
24		水表	远传、计量	个		
25		减压型倒流防止器		个		
26		通气管	De50~De110	m		管

注：材料一览表中的所有材料数量实际以图纸设计内容为准。

设备名称	洗手盆	污洗盆	实验盆	拖布池	淋浴器 及水中分挽	刷牙池	小便器	蹲便器
冷水管标高(m)	 +0.300	 +0.350	 +0.85	 +1.000	 +1.150	 +0.30	 +1.300	 +0.260
热水管标高(m)	 +0.350	 +0.350			 +1.250	 +0.350		
洁具图例								
洁具材质说明	自动感应式 陶瓷	自动感应式 不锈钢	不锈钢	陶瓷	带扶手 单柄淋浴器 不锈钢 带恒温混水阀	自动感应式不锈钢 带恒温混水阀	感应式式冲洗阀 陶瓷	自闭式冲洗阀 陶瓷

注：卫生间的洗手盆全部带台面，以给排水专业设计为准。

说明：1，卫生洁具具体数量以平面图纸数量为准；
2，洁具安装施工参照图集09S303《医疗卫生设备安装》和09S304《卫生设备安装》；
3，管道安装高度参考上表格，具体以施工现场实际为准；
4，接洁具立管上均安装截止阀，安装高度以施工现场为准；
5，接洁净区域给水管立管和主干管均接至大楼给排水系统专业预留；
6，采用电热水器供应热水，设备具体安装位置以现场实际位置为准；
7，纯化水处理设备安装采用成套产品，产品生产符合国家相应的规范标准，相关附件配套提供，设备位置为暂定位置，具体结合现场提供位置布置；
8，管道材质具体见给排水设计说明内容；
9，本次设计中给排水管道全部引自大楼整体给排水系统管道井及楼层主干管预留口。

[illegible]