



序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

泾艺(上海)建设有限公司  
JINGYI (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.,LTD  
设计证书编号 A231036808

合作设计单位  
CO-OPERATED WITH

审定人/日期  
AUTHORIZED FOR ISSUE BY 王胤 王胤

设计总负责人/日期  
DESIGN CHIEF/DATE 汤敏芳 汤敏芳

审核人/日期  
AUDITED BY 王凯随 王凯随

专业负责人/日期  
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY 丁慧敏 丁慧敏

校对人/日期  
CHECKED BY 王凯随 王凯随

设计人/日期  
DESIGNED BY 丁慧敏 丁慧敏

建设单位  
CLIENT

上海市长宁区教育局基建管理站

项目名称  
PROJECT

2025上海市天山第二中学卫生间  
改造修缮工程

图名  
SHEET TITLE

四层卫生间照明配电平面图

工程编号  
JOB NO. A-2025-01

阶段  
STATUS 施工图

比例  
SCALE 1:30 专业  
DISCIPLINE 电气

日期  
DATE 2024. 09

图号  
DRAWING NO. DS-06

出图章  
Release Stamp

说明:1、以上电位高度为常规做法,  
如图纸有标明  
高度则以图纸为准。  
2、电气安装示意如下:

图纸尺寸

开关安装位置示意

注:

1、除特别说明外,强弱电面板均需中心间距300mm以上。  
2、开关面板底边距地1300mm高。

图例	说明
单联单控开关	暗装

## 照明配电平面图 1:30

说明1: 卫生间灯具电源由本楼层原有一般照明箱照明备用回路引来,  
配管配线为: WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 SCE