

会	建筑		年	月	日				
签	结构		年	月	日	电			
	给排水		年	月	日	电			
	设备		年	月	日	视			
	备		年	月	日	饰			




安装抗静电活动地板的楼面必须是用水泥砂浆找平压光,其平整度应符合建筑验收规范要求。

地板安装须按照活动地板施工规范要求。


地板规格为600×600×35mm,地板安装高度为350mm。

沿墙做不锈钢饰面踢脚,距地板高100mm。

防静电地板剖面图



10块46寸LCD拼接屏



说明:

- 1、监控电视墙组成：采用9台（3行*4列）46寸LCD拼接监视器，详见“电视墙大样图”。
- 2、安防操作台为3联六位操作台，详见“监控操作台大样图”。
- 3、配置1台3匹空调。
- 4、配置1台10KV的UPS，备电时间1小时。详见“机房UPS配电箱示意图”。
- 5、图中各尺寸仅供参考，实际施工可根据实物尺寸及现场情况进行调整。
- 6、原楼结构地坪四周防生漆做防尘处理后，安装防静电活动地板，地板安装高度为0.35米。

机房布置图

建筑设计:	结构及机电设计:	建设单位 CLIENT 上海市奉贤区教育局	审定/批准 APPROVED BY 李瑶	审 核 CHECKED BY 于刚	项 目 编 号 PROJECT NO. 2023-JZ-01	图 名 Dwg. TITLE 机房布置图	注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET	公司出图章 COMPANY SEAL
大小建筑 SLA STUDIO 工程设计资质等级: 建筑设计事务所甲级 工程设计证书编号: A131019317	上海中建建筑设计院有限公司 SHANGHAI ZHONGCHUAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD. 工程设计资质等级: 甲级 工程设计证书编号: A231003130	项目名称 PROJECT NAME 奉贤新城水乐路幼儿园(暂定名)新建工程	项目负责人 PROJECT LEADER 李瑶	校 对 CHECKED BY 李佳诚	图 别 Dwg. TYPE 电气			
		子项名称 SUB PROJECT 教学综合楼	项目 经 理 PROJECT MANAGER 吴正	设 计 DESIGNED BY 杜佳梦	图 号 Dwg. NO. T0-03			
			专业负责人 DIVISION CHIEF 于刚	制 图 DRAWING BY 于刚	版 本 号 Ver. A			

(本图施工图阶段须加盖我公司出图章, 否则无效)