



二层火灾自动报警平面图

- 说明：1、本次改造范围内净化区上方技术夹层吊顶内已有探测器，本工程利用，不再做调整
- 2、原有空调系统防火阀连锁、电气配电柜连锁等均按照原设计，本次不做调整
- 3、本工程疏散通道上等防火门均为现有，本工程不做调整。

改造区域图例说明			
序号	图例	名 称	安装方式
1		火灾报警模块(端子箱)	墙面明装, 距地距墙1.8m
2		地址探测器(编码型)	吸顶安装
3		点型感温探测器(编码型)	吸顶安装, 距顶面0.3m
4		手动报警按钮	壁挂安装, 距地距墙1.5m
5		声光报警器	壁挂安装, 距地距墙2.3m
6		消防电话分机	壁挂安装, 距地距墙1.5m
7		火灾报警模块	火灾报警的安装
8		总线隔离模块	模块箱内安装
9		输入输出模块	模块箱内或视新安装
10		输入模块	模块箱内或视新安装
11		常闭排烟风口 排烟防火阀(280度常开)	暖通专业提供
12		防火门(70度常开)	暖通专业提供
13		防火门	给排水专业提供
14		水流指示器、信号阀	给排水专业提供

电缆说明

- S:WDZBN-RVS-2x1.0
B:WDZBN-RW-2x2.5
F:WDZBN-RWP-2x1.0
K:WDZBN-KWP-4x2.5
PY:WDZBN-KVP-6x2.5

	实 名	签 名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设 计 人	梅春平	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
本图未盖出图专用章无效		
 铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A133020565 风景园林工程设计专项甲级 证书编号: A133020566 市政行业乙级 证书编号: A233020562 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A133020565 城乡规划编制资质乙级 证书编号: (浙)城规编(142041)		
类 别	实 名	签 名
审 定	江声堂	
审 核	江声堂	
校 对	章锦丰	
会 签		
建 筑		电 气
结 构		暖 通
给 排 水		其 他
建设单位	上海实验动物研究中心	
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修保养	
子项名称	模式生物楼	
工程编号		
子项编号		
图纸名称	二层火灾自动报警系统图	
专 业	电气	比 例 1: 100
阶 段	施工图	日 期 2025.04
版 本 号	A	图 号 电施-09