



三层消防报警平面图 1:100
标高11.500

图例:

- | | | | |
|-------------|-------------|-----|---------------------|
| 智能感烟探测器 | 输出模块(带反馈信号) | 端子箱 | 消防栓按钮模块 |
| 带电电话孔手动报警按钮 | 输入模块 | 排烟口 | 报警阀(包括二个信号阀和一个压力开关) |
| 警铃 | 消防电话分机 | 防火阀 | 水流指示器(包括指示器和三个信号阀) |
| | | | 电气配电柜 |
| | | | 读卡器控制模块 |

- | | |
|----------|--------------------------|
| 回路总线 | ZCN-RVS-2x1.5 SC20 |
| 声光报警线 | ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC |
| 消防电话线 | ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC |
| DC24V电源线 | ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC |
| 广播线 | ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC |
| 手动控制线 | ZCN-KVV-3x1.5 SC32WC/FC |
| 楼层信号线 | ZCN-RVS-2x1.5 SC20 FC/WC |
| 楼层电源线 | ZCN-BV-2x2.5 SC20 FC/WC |

实 名	签 名
项目负责人	张成龙
专业负责人	聂振宇
设 计 人	梅春平
注册(执业)章	
预留章	
出图章	
审图章	
竣工章	
铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A133020565 风景园林工程设计专项甲级 证书编号: A133020566 市政行业乙级 证书编号: A233020562 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A133020565 城乡规划编制资质乙级 证书编号: (浙)城规编(142061)	
类 别	实 名 签 名
审 定	江声堂
审 核	江声堂
校 对	章锦丰
会 签	
建 筑	电 气
结 构	暖 通
给 排 水	其 他
建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	模式生物楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	三层消防报警平面图
专 业	电 气
阶 段	施 工 图
版 本 号	A
比 例	1: 100
日 期	2025. 04
图 号	电施-13