

1
2
3
4
19500
7000
5500
7000
预埋消防电源监控分机穿线管：SC25FC
预埋剩余电流监控穿线管：SC25FC
至消防控制中心
钢结构二层，层高4米
04LPP100（改）
04PP100（改）
04EPP100（改）
1001 制水室 6.10
库房 8.21
尸体暂存 5.57
边台
解剖间 10.73
1006 楼梯间
暗室 8.79
设备间 8.46
走廊
1007 清洗间 15.09
1008 内准备 8.84
1009 缓冲 8.13
斑马鱼饲养区 45.70
走道
斑马鱼实验区 13.93
缓冲 2.92
外来鱼房 11.76
更衣 3.15
1016 小鼠饲养室一 13.05
清洁走廊 27.08
1019 检疫间 12.55
1020 小鼠饲养室二 13.06
小鼠饲养室三 24.87
小鼠饲养室四 37.53
智能小鼠饲养室 33.64
1025 换笼室 18.80
1026 内准备间 15.51
1027 清洗间 23.84
清洁走廊 27.64
实验室一 19.35
1037 检疫间
1038 缓冲 8.28
1039 缓冲
1040 女二更 4.52
1041 女一更 4.47
男二更
1043 男一更 4.31
1044 换鞋 4.56
1045 走廊
1046 饲料库房 29.36
1048 女更淋 6.47
女厕所 9.48
1050 洗间 9.31
1051 男厕所 9.35
男更淋 3.52
电梯
候梯厅
1053 贮存室 3.09
1054 报警阀间 1.90
1055 休息室 17.02
1047 门厅 51.84
楼梯间
FHM
M1222
M0822
CM 72
CW 75
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
N
3000
6000
5882
51132
53882
1/3
1/1
2882
2200
14200
接综合楼轴号 ④
接综合楼轴号 ③
接综合楼轴号 ①

一层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图 1:100

线型图例说明	
—·—·—	消防电源监控DC24V电源线:WDZBN-RYJSP-2x2.5 MR/SC20.CC/WC/FC
—----—	剩余电流监控通讯总线:WDZBN-RYJ-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A133020565
市政行业乙级 证书编号：A233020562
公路行业(公路)专业乙级 证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号：[浙]城规编(142091)

本图未盖出图专用章无效

类别	实名	签名
审定	高霞	
审核	聂振宇	
校对	袁鹰	
会签		

建筑		电气
结构		暖通
给排水		其他

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	实验动物资源发展楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	一层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图
专业	电气
比例	1:100
阶段	施工图
日期	2025.04
版本号	A
图号	电施-06

竣工章

审图章

出图章

预留章

注册（执业）章

	实名	签名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设计人	梅春平	