



| 图例说明 | | | |
|------|----|-----------|----------|
| 序号 | 图例 | 名 称 | 安 装 方 式 |
| 1 | | 吸顶扬声器, GW | 吸顶安装 |
| 2 | | 壁挂扬声器, GW | 离地距地2.3m |

| 电缆敷设标注说明 | | | |
|----------|---------------------|------------------|----------------|
| 图例 | 电缆类型说明 | 保护方式说明 | 敷设方式说明 |
| | BC: WDZBN-RWP 4*1.5 | DN20: DN20镀锌钢管 | AC: 沿柱脚柱敷设 |
| | | DN25: DN25镀锌钢管 | CE: 吊顶内敷设 |
| | | DN32: DN32镀锌钢管 | SCE: 沿吊顶或顶板面敷设 |
| | | DN50: DN50镀锌钢管 | WS: 沿墙面敷设 |
| | | DN100: DN100镀锌钢管 | RS: 沿墙面敷设 |
| | | | CC: 暗敷设在顶板内 |
| | | | CLC: 暗敷设在墙内 |
| | | | WC: 暗敷设在墙内 |

| 未标注型号说明 | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| 序号 | 图例 | 说明 |
| 1 | | 此线缆表示为1BC, 穿1根DN25镀锌钢管暗设, 沿天棚、顶板、墙内敷设 |

二层消防广播平面图 1:100

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| | 实 名 | 签 名 |
| 项目负责人 | 张成龙 | |
| 专业负责人 | 聂振宇 | |
| 设 计 人 | 梅春平 | |
| 注册(执业)章 | | |
| 预留章 | | |
| 出图章 | | |
| 审图章 | | |
| 竣工章 | | |
| 本图未盖出图专用章无效 | | |
| 铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD. 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A133020565 风景园林工程设计专项甲级 证书编号: A133020566 市政行业乙级 证书编号: A233020562 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A133020565 城乡规划编制资质乙级 证书编号: (浙)城规编(142041) | | |
| 类 别 | 实 名 | 签 名 |
| 审 定 | 江声堂 | |
| 审 核 | 江声堂 | |
| 校 对 | 章锦丰 | |
| 会 签 | | |
| 建 筑 | | 电 气 |
| 结 构 | | 暖 通 |
| 给 排 水 | | 其 他 |
| 建设单位 | 上海实验动物研究中心 | |
| 工程名称 | 实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新 | |
| 子项名称 | 模式生物楼 | |
| 工程编号 | | |
| 子项编号 | | |
| 图纸名称 | 二层消防广播平面图 | |
| 专 业 | 电气 | 比 例 1: 100 |
| 阶 段 | 施工图 | 日 期 2025.04 |
| 版 本 号 | A | 图 号 电施-05 |