



三层应急照明平面图 1:100  
标高11.500

模式生物楼  
↑  
动物生产及实验服务楼

	实 名	签 名
项目负责人	张成龙	张成龙
专业负责人	聂振宇	聂振宇
设 计 人	梅春平	梅春平
注册(执业)章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
备 注		
本图未盖出图专用章无效		
<div>铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD. 建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A133020565 风景园林工程设计专项甲级 证书编号: A133020566 市政行业乙级 证书编号: A233020562 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A133020565 城乡规划编制资质乙级 证书编号: (浙)城规编(142041)</div>		
类 别	实 名	签 名
审 定	江声堂	江声堂
审 核	江声堂	江声堂
校 对	章锦丰	章锦丰
会 签		
建 筑	电 气	
结 构	暖 通	
给 排 水	其 他	
建设单位	上海实验动物研究中心	
工程名称	实验动物技术公共服务平台消防系统维修更新	
子项名称	模式生物楼	
工程编号		
子项编号		
图纸名称	三层应急照明平面图	
专 业	电 气	比 例 1:100
阶 段	施 工 图	日 期 2025.04
版 本 号	A	图 号 电施-18