



| 线型图例说明      |   |
|-------------|---|
| <div></div> | 消防电源监控DC24V电源线:WDZBN-RYJSP-2x2.5 MR/SC20.CC/WC/FC |
| <div></div> | 剩余电流监控通讯总线:WDZBN-RYJ-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC       |
| <div></div> | 防火门通信线: WDZBN-RJYSP-2x1.5mm (SC20共管敷设)            |

|  |  |
|--|--|
| 铭扬工程设计集团有限公司<br>MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD  |  |
| 注册证书(建筑)号:沪建字第1103005065<br>注册证书(设计)号:沪建字第1103005065<br>办公地址:上海市浦东新区川沙新镇周浦镇周康社区周康村1111号<br>注册地:上海市浦东新区周康社区周康村1111号 | 注册证书(建筑)号:沪建字第1103005065<br>注册证书(设计)号:沪建字第1103005065<br>办公地址:上海市浦东新区川沙新镇周浦镇周康社区周康村1111号<br>注册地:上海市浦东新区周康社区周康村1111号 |
| 类别   | 实 名 签 名  |
| 审 定  | 江 西 强  |
| 审 核  | 江 西 强  |
| 校 对  | 雷 皓 宇  |
| 会 签  |  |
| 建 筑  | 电 气  |
| 结 构  | 暖 通  |
| 给 排 水  | 其 他  |
| 建设单位   | 上海实验动物研究中心   |
| 工程名称   | 实验动物研究中心公共部分消防系统改造项目   |
| 子项名称   | 综合楼  |
| 子项编号   |  |
| 图纸名称   | 一层消防电源监控、防火门监控、电气火灾平面图   |
| 专 业  | 电 气  |
| 阶 段  | 施 工 图  |
| 版 本 号  | A  |
| 图 号  | 电施-02  |

|             |       |
|-------------|-------|
| 本项目不出图专用章无效 |       |
| 竣工章         |       |
| 审图章         |       |
| 出图章         |       |
| 预留章         |       |
| 项目负责人       | 段 敬 阳 |
| 专业负责人       | 段 敬 阳 |
| 设计人         | 梅 静 平 |
| 注册(执业)章     |       |