注开关取消分励脱扣器，改为除消防配电回路外分开关带分励脱扣器

引至一层吊顶内 ZR-RVS2x1.5/DN20

引至二层 2ZR-RVS2x1.5/DN32+2ZR-BV2x1.5/DN32+ZR-BV2x1.5/DN25

引自门卫和引至工程楼和引至储存库 ZR-KVV8x1.5+ZR-RVVP4x1.5+ZR-KVV4x1.5/DN100 2ZR-KVV8x1.5+ZR-KVV4x1.5+2ZR-KVV2x1.5/DN100

2ZR-KVV2x1.5/2DN20 ZR-KVV4x1.5/DN32 ZR-KVV8x1.5+ZR-RVVP4x1.5/DN50+2ZR-BVV8x1.5/DN50+ZR-KVV4x1.5/DN32

端子箱 MP 模拟显示屏 水流指示器 信号阀

一层消防报警平面图 1:100

	实名	签名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设计人	梅喜平	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD

建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A133020565
市政行业乙级 证书编号：A233020562
公路行业（公路）专业乙级 证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号：（浙）城规编（142091）

类别	实名	签名
审定	高霞	
审核	聂振宇	
校对	袁鹰	
会签		

建筑		电气	
结构		暖通	
给排水		其他	

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	实验动物资源发展楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	一层消防报警平面图

专业	电气	比例	1：100
阶段	施工图	日期	2025.04
版本号	A	图号	电施-02