

2025 年嘉定区陈竹桥、秦家宅桥、杨泾庙桥、半行宅东桥及邱家桥维修工程

施工招标工程量清单及招标控制价审核意见

上海市嘉定区水务事务管理中心：

我公司受贵方委托，对 2025 年嘉定区陈竹桥、秦家宅桥、杨泾庙桥、半行宅东桥及邱家桥维修工程（以下简称本工程）施工招标工程量清单及招标控制价进行了审核，现将详细审核过程及结果报告如下：

一、工程概况

本工程位于华亭镇华亭村陈竹桥（新泾），徐行镇伏虎村秦家宅桥（杨泾），马陆镇大裕村杨泾庙桥（杨泾）、半行宅东桥（杨泾），工业区旺泾村邱家桥（张江门泾），主要工程内容：裂缝处理 590 米，桥面铺装翻建 137.5 平方米，桥面栏杆翻建 220 米，梁体修补 229.5 平方米，拱肋粘贴碳布 1218 平方米，拱肋粘贴钢板 30 平方米，型钢伸缩缝更换 23.8 米，涂装 1056 平方米等。

本项目总投资 379.11 万元，其中：工程费用 281.83 万元，独立费用 79.23 万元，预备费 18.05 万元。资金渠道：工程建设费用由区财政统筹安排。

经上海市嘉定区水务事务管理中心委托，确定上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司为该项目的招标代理单位，负责本工程的清单编制及招标工作。

二、审核依据

1. 《上海市嘉定区建设和管理委员会关于 2025 年嘉定区陈竹桥、秦家宅桥、杨泾庙桥、半行宅东桥及邱家桥维修工程可行性研究（初步设计深度）的批复意见的函》（嘉建管审【2025】2号）

2. 《2025 年嘉定区陈竹桥、秦家宅桥、杨泾庙桥、半行宅东桥及邱家桥维修工程施工招标工程量清单及招标控制价》（初稿）

三、审核情况

1. 本工程招标工程量清单主要采用《工程量清单计价规范》（上海 2013-水利），招标控制价主要套用《上海市市政工程预算定额》（2016），套用规范采用定额合理。人工、材料、机械除税单套用《上海市造价信息》（2025 年 2 月）、《上海总站造价信息》（2025 年 2 月）、《上海辅材价格》（2024 年 2 月）等基本合理。

2. 依据招标图经审核，本工程《工程量清单》项目内容基本齐全；工程量同意暂以工程量清单编制单位上报计，最终按实结算；本工程工程量清单特征及内容描述基本准确。建议以下内容修改：

（1）其他措施项目：建议补充“围堰”等措施；

（2）警示船：建议材料价修改为 80000 元/艘；

3. 本工程招标控制价，企业管理费和利润费率按沪建标定联[2023]120 号文计取正确，税金费率按沪建市管[2019]19 号文计取正确；本工程招标控制价中，相关费率取值基本正确，审核不予调整；

4. 经审核，本工程招标控制价编制定额套用准确、计量基本正确、计费基本合理，并控制在概算合理范围内。建议本工程招标控制价为 279.01 万元；

上海子亚工程造价咨询有限公司

2025 年 03 月 03 日

