

新立35KV钢管杆；南侧新装地线耐张串1套、35KV导线耐张串3套；原35KV电缆登杆装置拆除。

江沙3746
9号

新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。

新立35KV GG22/1300钢管杆1基；新装35KV下字形分段装置1套（含地线耐张串2套、35KV导线耐张串6套、接续金具“弹射芯”6只、接地装置1套）；新装35KV杆号牌、相色、警告牌各1块。

新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。

新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。

新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。

新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。


新立18米法兰式高强度水泥杆1根；新装35KV单回路直线装置（下字型）1套；新装地线支架1套。

原35KV架空线路及1-9#电杆拆除。

1-9#杆新放35KV架空线路

新立35KV GG22/1300钢管杆1基；新装35KV下字形尽头装置1套（含地线耐张串1套、35KV导线耐张串3套、接续金具“弹射芯”3只、接地装置1套）；新装35KV电缆登杆装置1套；新装35KV杆号牌、相色、警告牌各1块；向北新放35KV导线JKYJ-240*3 8档及新放GJ-35避雷线8档至江沙3746#9杆。

原35KV江沙3746电缆在B点断开，对接新放YJV-35 3*400电缆至新立1#杆登杆；原北侧35KV电缆废除。

					35KV江沙3746（#1杆至#8杆）线路迁改工程		设计阶段
	批准		设计		线路施工图		
	审核		CAD制图				
	比例	1:1000					
	校对		日期				