



主要材料表							
序号	图例	名称	规格	单位	数量	安装方式	备注
1		二、三孔组合插座	250V 10A	个	3	底边距地1米暗装(未标注为0.3米)	安全型插座
2		阻燃型二、三孔组合插座	250V 16A	个	14	底边距地1米暗装	安全型插座 防护等级P54
3		接线盒	250V 10A	个	20	底边距地1米暗装	防护等级P54
4		室外壁灯	220V 15W	个	7	底边距地2.0米暗装	防护等级P54
5		开关(单、双、三、四联)	220V 10A	个	3	底边距地1.3米暗装	
6		阻燃开关(单、双、三联)	220V 10A	个	6	底边距地1.3米暗装(无障碍卫生间1.0米)	防护等级P54
7		按钮开关	220V 10A	个	2	底边距地1.3米暗装或配电箱集成	
8		残卫呼叫系统控制箱	TW-HT-C	个	1	离顶板 0.3m 安装	AC220V-DC24V
9		残卫呼叫系统报警按钮	TW-HT-B	个	14	报警按钮安装位置,离顶板底边距离0.8m~1.0m,离插座底边距离0.4m~0.5m	DC24V
10		残卫呼叫系统复位按钮	TW-HT-R	个	1	底边距地1.3米暗装	DC24V
11		残卫呼叫系统声光报警器	TW-HT-A	个	1	底边距地2.2米暗装	DC24V
12		空调温控面板	厂家配套	个	8	底边距地1.3米暗装	
13		总等电位接地端子箱	TD22-R-1	个	1	嵌式安装 离地面 0.3m	
14		照明配电箱	PZ30	个	1	底边距地1.5米暗装	
15		电度表箱	电业提供	个	1		
16		高清摄像机		个	1	底边距地2.0米暗装	室外安装防护等级不小于IP66
17							
18							

备注 Note

C1

C

2025.04

版本  
Version

日期  
Date

修改内容  
Revision Description

上海沪闵建筑设计院有限公司  
SHANGHAI HUMIN ARCHITECTURAL DESIGN CO. LTD.

中国 上海  
SHANGHAI CHINA

建筑设计甲级 证书编号: A131004701

出图签章 Abroad Sign

注册师签章 Registered Sign

审定 / 日期  
Authorized by / Date

审核 / 日期  
Audited by / Date

项目负责人  
Project director

专业负责人  
Discipline Responsible by

校对 / 日期  
Checked by / Date

设计 / 日期  
Designed by / Date

制图 / 日期  
Drawn by / Date

建设单位 Client  
上海市闵行区人民政府古美街道办事处

工程名称 Project Title  
科普公园、东兰兴城公厕大修项目和古美路道班房改造

子项名称 Subitem Title  
东兰兴城公厕

图纸名称 Drawing Title  
改造配电系统图 主要材料表

工程编号  
Job No.

阶 段  
Status

专 业  
Discipline

HMA25-xx

方 案  
Scale

电 气  
Drawing No.

图 示  
E04