


版權所有 盜版必究 All rights reserved, valid only after sealed.



# 改造电气平面图

C1		
C	2025.04	
版本 Version	日期 Date	修改内容 Revision Description



出图签章 Abroad Sign

注册师签章 Registered Sign

建设单位 Client  
上海市闵行区人民政府古美街道办事处

子项名称 Subitem Title

古美路道班房

工程编号 Job No.	HMA25-xx		
阶 段 Status	方 案	比 例 Scale	图 示
专 业 Discipline	电 气	图 号 Drawing No.	E08

序号	图例	名称	规格	单位	数量	安装方式
1		二、三孔组合插座	250V 10A	个	8	底边距地1米暗装(未标注为0.3米)
2		防溅型二、三孔组合插座	250V 16A	个	4	底边距地1米暗装
3		带开关二、三孔组合插座	250V 16A	个	3	底边距地1米暗装
4		单相柜式空调插座	250V 20A	个	1	底边距地0.3米暗装
5		开关(单、双、三、四联)	220V 10A	个	1	底边距地1.3米暗装
6		防溅开关(单、双、三联)	220V 10A	个	1	底边距地1.3米暗装(无障碍卫生间1.0米)
7		总等电位接地端子箱	TD22-R-1	个	1	嵌式安装 离地面 0.3m
8		照明配电箱	PZ30	个	1	底边距地1.5米暗装
9		电度表箱	电业提供	个	1	
10		高清摄像机		个	1	底边距地2.0米暗装
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						