古美路道班房主要设备性能参数表

空调系统室外机性能参数表:

设备编号	设备名称	设备型号	制冷量	制热量	冷媒充注量	夏季环境温	冬季环境温	电 源	功率(制冷/制热)	机组外形尺寸	噪 声	重量	数量	IPLV(C)	APF	备 注
			KW	KW	Kg	℃	℃	ø-V-Hz	kW/kW	mm(H*W*D)	≤dB(A)	Kg	台			
	空调室外机	3P分体	7.2	7.7		35	7	1-220-50	2.35/2.35	77x900x320	53	69	1	6		橡胶减震垫,由厂商配套供货。

空调系统室内机性能参数表:

设备编号	设备名称	参考型号	风量	制冷量	制热量	余压	夏季环境温	冬季环境温	电 源	功率(制冷/制热)	机组外形尺寸	噪声(H/M/L)	重量	数量	备 注
			m^3/h	KW	KW	Pa	℃	℃	ø-V-Hz	W/W	mm(HxWxD)	≤dB(A)	Kg	台	
	3P分体柜式室内机			7.2	7.7	20/30	35	7	1-220-50	-	1850x600x270	38/34/30	44	1	

通风设备性能参数表:

编号	服务区域				风机				电源	噪声	消防电源	减振方式	风机工况点效率	重量	备注
		功能	风机形式	参考型号	风量	静压	功率	数量							
					m3/h	Pa	kW	台	V-φ-Hz	dB(A)			%	kg	
		排风	排气扇		150	100	0.015	1	220-1-50	28	S			3	排气扇均自带止回装置

注:

1.效率需不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020规定的通风能效等级2级。

2.Y为消防电源,S为非消防电源。

版权所有 盖章有效 All rights reserved,valid only after sealed.

会签栏
建筑 / 日期 Architecture/Date
结构 / 日期 Structure/Date
给排水 / 日期 Plumbing/Date
电气 / 日期 Electronics/Date
暖通 / 日期 Ventilation/Date

备注 Note

版本 Version	日期 Date	修改内容 Revision Description
C1		
C		

H M A D
www.hm-ad.com.cn
上海沪闵建筑设计院有限公司
SHANGHAI HUMIN ARCHITECTURAL DESIGN CO LTD
中国 上海
SHANGHAI CHINA
建筑设计甲级 证书编号: A131004741

出图签章 Abroad Sign

注册师签章 Registered Sign

审定 / 日期 Authorized by/Date	
审核 / 日期 Audited by/Date	
项目负责人 Project director	
专业负责人 Discipline Responsible by	
校对 / 日期 Checked by/Date	
设计 / 日期 Designed by/Date	
制图 / 日期 Drawn by/Date	

建设单位 Client

工程名称 Project Title
科普公园公厕、东兰兴城公厕大修项目和古美路道班房改造

子项名称 Subitem Title

图纸名称 Drawing Title
古美路道班房主要设备性能参数表

工程编号 Job No.			
阶段 Status		比例 Scale	
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	H08