会签	
日期	
签名	
会签专业	
日期	
签名	
会签专业	
日期	
签名	
会签专业	

主要设备材料表

多联机系统室内机性能表:

变制冷剂流量多联机空调系统室内机参数表											备　注
编号	名称	电源 (V/ph/Hz)	输入功率 (W)	制冷量 (kW)	制热量 (kW)	风量[高/中/低] (m^3/min)	机器尺寸（高/宽/深） (mm)	机外静压 (Pa)	噪音[高/中/低] [dB(A)]	数量 (台)	
FZ-28	中静压风管式室内机	220/1/50	34	2.8	3.2	9.0/8.1/7.3/6.5/5.8	250x550x700	30	30/28/26/24/22	3	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-36	中静压风管式室内机	220/1/50	34	3.6	4.0	9.0/8.1/7.3/6.5/5.8	250x550x700	30	30/28/26/24/22	9	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-40	中静压风管式室内机	220/1/50	34	4.0	4.5	9.5/8.5/7.6/6.7/5.8	250x700x700	30	32/30/28/26/24	4	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-45	中静压风管式室内机	220/1/50	34	4.5	5.0	9.5/8.5/7.6/6.7/5.8	250x700x700	30	32/30/28/26/24	5	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-50	中静压风管式室内机	220/1/50	73	5.0	5.6	17.6/15.8/14.2/12.6/11.2	250x1000x700	30	35/33/31/29/27	2	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-56	中静压风管式室内机	220/1/50	73	5.6	6.3	17.6/15.8/14.2/12.6/11.2	250x1000x700	30	35/33/31/29/27	0	
FZ-63	中静压风管式室内机	220/1/50	73	6.3	7.1	17.6/15.8/14.2/12.6/11.2	250x1000x700	30	35/33/31/29/27	8	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-71	中静压风管式室内机	220/1/50	73	7.1	8.0	17.6/15.8/14.2/12.6/11.2	250x1000x700	30	35/33/31/29/27	1	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-80	中静压风管式室内机	220/1/50	73	8.0	9.0	17.6/15.8/14.2/12.6/11.2	250x1000x700	30	35/33/31/29/27	4	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-90	中静压风管式室内机	220/1/50	95	9.0	10.0	24.0/22.1/19.9/17.7/15.5	250x1400x700	30	35/33/31/29/27	0	
FZ-100	中静压风管式室内机	220/1/50	95	10.0	11.2	24.0/22.1/19.9/17.7/15.5	250x1400x700	30	35/33/31/29/27	2	送风管尺寸同设备接口尺寸，回风设置可拆卸滤网，带冷凝水提升泵
FZ-112	中静压风管式室内机	220/1/50	120	11.2	12.5	28.0/25.5/23/20.6/18.2	250x1400x700	30	37/35/33/31/29	0	
SC-36	环绕气流嵌入式室内机	220/1/50	53	3.6	4.0	12.5/10.8/9.0	204x840x840	--	30/28/25	2	带冷凝水提升泵
SC-45	环绕气流嵌入式室内机	220/1/50	63	4.5	5.0	13.5/11.3/9.0	204x840x840	--	32/29/25	2	带冷凝水提升泵
SC-56	环绕气流嵌入式室内机	220/1/50	74	5.6	6.3	15.4/12.8/10.2	204x840x840	--	33/30/27	2	带冷凝水提升泵

注：空调送、回风口、新风口采用ABS材质。

多联机系统室外机性能表:

设备编号	服务区域	类　型	制冷工质	制冷工况			制热工况			电　源	功率	噪声	重量	数量	APF	备　注
				制冷量	进风参数	室外气温	制热量	进风温度	室外气温							
				KW	DB/WB °C	DB °C	KW	DB °C	DB °C	Φ-V-Hz	kW	dB(A)	kg	台		
VRF-2F-01~05	2F	16匹冷暖型	R410A	40	27/19	35	40	20	7	3-380-50	11.31	61	--	5	--	2F专用外机平台安装
VRF-2F-06	2F	6匹冷暖型	R410A	15.5	27/19	35	15.5	20	7	3-380-50	4.3	55	--	1	--	2F专用外机平台安装

注：1、室外机标准制冷(热)量根据以下进风条件而定：制冷(35°CDB)，制热(7°CDB，6°CWB)。
2、室外气温45°C仍能正常制冷、-15°C仍能正常制热。
3、室外气温40°C时修正室外机制冷量不小于标准制冷量的95%。
4、室外气温-8°C时室外机修正制热量不小于标准制热量的80%。
5、室外机组均具有夜间静音运转模式，静音运转音为正常运转音减13~15dB(A)。
6、室外机的所有压缩机均为全变频压缩。

换气扇性能表:

设备编号	服务区域	风机形式	参考型号	驱动形式	风　量	全　压	静　压	转　速	风机效率	单位风量耗功率	电机功率	电　源	运行重量	机组噪声	备　注
					m^3/h	Pa	Pa	rpm	%	W/(m^3/h)	KW	Φ-V-Hz	Kg	dB(A)	
EF1	卫生间排风	天花板管道式换气扇		直联	90	96				--	0.018	1-220-50		40	1台，自带止回阀，减振吊架
EF2	卫生间排风	天花板管道式换气扇		直联	150	180				--	0.028	1-220-50		42	1台，自带止回阀，减振吊架
EF3	卫生间排风	天花板管道式换气扇		直联	210	190				--	0.032	1-220-50		46	1台，自带止回阀，减振吊架
EF4	卫生间排风	天花板管道式换气扇		直联	265	210				--	0.036	1-220-50		46	3台，自带止回阀，减振吊架

感谢您选择东大设计！

说　明 Note:
所有设计，图纸及说明之版权全属本公司 所有，除非得本公司书面同意，否则不得使用抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核，不 可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改为准。

设计单位 / Design Corporation
东大设计集团
上海东大室内设计工程有限公司
SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD
建筑装饰工程设计专项甲级　证书编号：A231027170
建筑行业（建筑工程专业）乙级 证书编号：A231027170

建设单位 Client:
上海市静安区人民政府江宁路街道办事处

项目名称 Project Name: 江宁路街道综治法治中心
单项名称 Sub-project:

审　核 Reviewed by	孙维亮		审　定 Approved by			工程编号 Project No.	2025-SHH-005	专　业 Discipline	暖通
校　对 Checked by	季广文		项目负责人 Principal in charge	张　萤		阶　段 Stage	施工图	图　号 Drawing No.	暖施-06
设　计 Designed by	郭翔宇		专业负责人 Discipline Responsible	孙维亮		版　次 Version	A 版	日　期 Date	2025.08
绘　图 Drawn by	郭翔宇		图纸名称 Drawing Title	主要设备材料表					

本图须加盖出图签章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped

项目负责人专用章　Project Leader

设计出图专用章　Release Stamp

A1