

- 1、风机和水泵选型时,风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级。
- 2、排烟风机与排烟管道的连接部件应满足280℃时连续工作30min的要求。

设计出图专用章 Release Stamp