门窗表

	类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	楼层	楼层	总数	备注
				1			
[illegible]	门	M-1	2200*3100	1		1	[illegible]
	窗	C-1	1600*1900	6		6	[illegible]
		备注：1.[illegible]9.72平方。 2.[illegible]					

注：

(1) 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》,《建筑安全玻璃管理规定》,《建筑等国家有关规定的要求，玻璃底边离最终装修面小于 500mm的落地窗，必须使用安全玻璃。
活动门玻璃、固定门玻璃和落地窗玻璃的选用： 1、有框玻璃使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，表7.1.1-1的规定的安全玻璃。 2、无框玻璃应使用公称厚度不小于 12mm
所有的落地门窗均应在人的视线高度范围内设置醒目的防撞标志。

(2) 凡临空窗台距楼地面小于900高须做防护栏杆，护窗栏杆做法参照图集15J403-1 D14 型，高度1100 栏杆底部设100宽100高混凝土翻口,防护栏杆所承受的水平推力

(3) 门窗玻璃厚度、框料断面尺寸由供应厂商经过抗风压计算，经测试符合规定标准值，并经现场校对尺寸无误后，严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 及《建筑安全玻璃管理规定》，相应部位采用安全玻璃。

(4) 外窗：金属隔热型材（隔热条高度20mm)(5高透光Low-E+5+12A+5　（高透光在线）
玻璃使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 表 7.1.1-1的规定的安全玻璃。
传热系数2.0W/m2.K，综合遮阳系数0.16，气密性为6级，可见光透射比0.60

(5) 建筑外门窗抗风压性能为 3级 ；隔声性能分级为 4级 ；水密性能分级为
外窗气密性满足《公共建筑节能设计标准》（DGJ 08-107-2015）
3.2.6 条　外窗气密性等级不应低于 q1 (m3/(m.h))≤1.5，q2 (m3/(m²h))

(6) 本图自编门窗依据《节能门窗》16J607-1 图集绘制，制作和施工要求见该图集。
待土建施工完毕，所注门窗洞口尺寸必须按现场实际尺寸复核后确定。

(7) 所有凡是无障碍需要通过的玻璃门下部均设350高防撞护门板。

(8) 门窗表和门窗、幕墙详图尺寸均为洞口尺寸，门窗安装均需待现场实测后方可加工安装。

(9) 室内木门窗油漆选用醇酸磁漆，做法为先腻子刮平，一底二度（含门套构造）；凡与砌块（混凝土）接触的木材表面均刷两道防腐漆。



M-1



C-1

表1：装修做法表

名称	类别	具体做法
真石漆 A级	外墙真石漆	外墙真石漆喷涂一底二面 外墙腻子2道，打磨 耐碱网格布1道 DP M15.0干混砂浆抹灰20厚 铲除原有外墙涂料至硬底(内白色小瓷砖一并拆除)
屋面瓦 A级		红色陶瓷瓦(颜色暂定) 30*30木顺水条间距500 屋面新做防水层:3厚自粘型高分子湿铺防水卷材 拆除原有屋面瓦及防水卷材，基层清理干净
涂料 B级	内墙涂料	内墙涂料一底二面(白色) 外墙腻子二道，打磨 耐碱玻璃纤网格布一道(50%) 界面剂一道 铲除原有墙面涂料
外墙（围墙） A级	外墙涂料	外墙涂料喷涂一底二面 外墙腻子2道，打磨 耐碱网格布1道 DP M15.0干混砂浆抹灰20厚(30%) 凿除原有墙面至硬底（30%） 铲除原有墙面至软底（70%）
油漆 B1级	大门 17.5平方	黑色金属面调和漆2遍 红丹防锈漆2遍 原有铁艺大门除锈

中科智绘设计集团有限公司

核定	邱 玥	邱玥	上海市松江区水利工程管理所	施工图	阶 段
审查	邱 玥			建筑	部 分
校核	彭 超	彭超	表1：　装修做法表 门窗表		
设计	王 磊	王磊			
制图	王 磊				
证书编号	A151035083(临)	图号	建施-06	日期	2025-01