

主要设备表

排烟风机性能表：

设备编号	服 务 区 域	风机形式	机组类型	驱动形式	排风量	全 压	转 速	风机效率	单位风量	电机功率	电 源	运行重量	机组噪声	消防电源	减振方式	备 注
					排烟风量				耗功率				dB(A)			
SEF-1-1	装修办公区域排烟	高温混流风机		直联	m³/h	Pa	rpm	%	W/(m³/h)	kW	φ-V-Hz	kg	dB(A)	是	—	排烟风机应能在280度下连续工作30MIN

注：风机电机功率仅供参考，应由供应商自行配套，并应满足该风机其它工作点的正常运行。



万品国际工程设计有限公司

WanPin International Engineering Design Co., LTD.

图纸名称/TITLE:

主要设备表

设计 DESIGNED	张烁	张烁
校对 CHECKED	姚瑶	姚瑶
专业负责人 CHIEF	赵铁权	赵铁权
项目负责人 PROJECT CHIEF	单磊	单磊
审核 IDENTIFIED	赵铁权	赵铁权
审定 APPROVED	焦时伦	焦时伦

业务号/JOB NO. 2024XF07-01

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 暖通

比例/SCALE:

出图日期/DATE: 2024. 07

图号/DRAWING NO. NS-04

设计	修改内容	日期
中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)		
姓 名:	刘 铜	
注册号:	6114440-CN004	
有效期:	至2027年06月	

条形码/BARCODE:

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON' T COPIED, REPRODUCED.