

排烟风口间距计算						
防烟分区	面积	排烟量	排烟口数量	单个风口风量	最小距离	备注
	m2	m3/h	个	m3/h	m	
PY-01	248	35540	2	17770	2.00	此精装区域相关所涉及的整体房间面积为452m2, 精装区域按大于300m2考虑排烟量。