

货物简要说明一览表

投标单位名称：上海昌利电气工程安装有限公司

序号	货物名称	货物品牌	型号规格及主要技术参数	产地	数量	性能说明	备注
1	干式变压器	上海工业	额定容量800Kva、额定电压 $10\pm 2 \times 2.5\%$ /0.4kV、额定电压 46.2/1154.7A、额定频率50Hz、联结组标号 Dyn11、冷却方式 AN/AF、阻抗电压 6%、绝缘水平 LI75AC35/AC3Kv、空载损耗 $\leq 1.09\text{Kw}$ 、负载损耗kW, $145^\circ\text{C} \leq 6.71$ 、空载电流0.5%、绝缘等级H、温升限值125K、重量约2000kg	上海	2台	额定容量800Kva、额定电压 $10\pm 2 \times 2.5\%$ /0.4kV、额定电压 46.2/1154.7A、额定频率50Hz、联结组标号 Dyn11、冷却方式 AN/AF、阻抗电压 6%、绝缘水平 LI75AC35/AC3Kv、空载损耗 $\leq 1.09\text{Kw}$ 、负载损耗kW, $145^\circ\text{C} \leq 6.71$ 、空载电流0.5%、绝缘等级H、温升限值125K、重量约2000kg	
2	高压配电柜	上海凯灵	额定电压12KV、额定频率50Hz、工频耐压42KV、雷电冲击电压75KV、开关柜额定电流4000A、断路器额定电流4000A、额定短路开断电流40Ka、额定短路关合电流100Ka、动稳定电流100 Ka、热稳定电流40 Ka、防护等级前门关闭 /前开: IP4X/IP2X隔室之间: IP2X	上海	8台	额定电压12KV、额定频率50Hz、工频耐压42KV、雷电冲击电压75KV、开关柜额定电流4000A、断路器额定电流4000A、额定短路开断电流40Ka、额定短路关合电流100Ka、动稳定电流100 Ka、热稳定电流40 Ka、防护等级前门关闭 /前开: IP4X/IP2X隔室之间: IP2X	
33	低压进线柜	上海凯灵	主母线电流2500A~1000A、主母线短时耐受50Ka、配电母线电流1000A~400A、配电母线短时耐受50Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50 Hz、防护等级IP30	上海	2台	主母线电流2500A~1000A、主母线短时耐受50Ka、配电母线电流1000A~400A、配电母线短时耐受50Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50 Hz、防护等级IP30	
44	低压出线柜	上海凯灵	主母线电流630A~100A、主母线短时耐受20 Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级IP30	上海	2台	主母线电流630A~100A、主母线短时耐受20 Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级IP30	
55	低压电容柜	上海凯灵	主母线电流482A~68A、主母线短时耐受15Ka、电容容量420kvar~60kvar、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级IP30、补偿类型混合补偿（单相补偿、三相补偿）、控制投切电容器的元件类型机电开关	上海	2台	主母线电流482A~68A、主母线短时耐受15Ka、电容容量420kvar~60kvar、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级IP30、补偿类型混合补偿（单相补偿、三相补偿）、控制投切电容器的元件类型机电开关	
66	低压联络柜	上海凯灵	母线电流1600A~400A、主母线短时耐受30Ka、配电母线电流800A~300A、配电母线短时耐受25Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定	上海	1台	母线电流1600A~400A、主母线短时耐受30Ka、配电母线电流800A~300A、配电母线短时耐受25Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定	

			频率50Hz、防护等级 IP30			频率50Hz、防护等级 IP30
77	联络母线	上海凯灵	主母线电流2500A~1000A、主母线短时耐受50Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级 IP40	上海	8m	主母线电流2500A~1000A、主母线短时耐受50Ka、额定电压380V、绝缘电压660V、额定频率50Hz、防护等级 IP40
8	双电源配电箱	上海凯灵	主母线电流 200A~10A、短时耐受6Ka、额定电压380V、绝缘电压400V、额定频率50Hz、防护等级 IP30	上海	2台	主母线电流 200A~10A、短时耐受6Ka、额定电压380V、绝缘电压400V、额定频率50Hz、防护等级 IP30



投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

（Handwritten signature)

日期：2025 年 6 月 30 日