



竞争性磋商文件

项目编号：310000000240410189554-00138175

代理机构内部编号：PCMET-246JXC0819

项目名称：上海金融法院数字档案资源中心建设项目

采购方：上海金融法院

采购代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司

2024 年 8 月

第一章 磋商邀请

上海金融法院数字档案资源中心建设项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2024-09-04 13:30:00 前提交响应文件。

一、 项目基本情况

项目编号：310000000240410189554-00138175

项目名称：上海金融法院数字档案资源中心建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算编号：0024-00031004

预算金额（元）：2540000.00 元

最高限价（元）：无

采购需求：包名称：上海金融法院数字档案资源中心建设项目

预算金额（元）：2540000.00 元

简要规则描述：建造以集“实体库、电子库、环控集成、智能查档、数字展陈、综合服务”等馆式一体的“金融法院档案数字资源中心”。具体项目内容及所应达到的具体要求，以采购文件第三章相应规定为准。

二、 申请人的资格要求：

- 1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、 落实政府采购政策需要满足的资格要求：

本项目执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持残疾人福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品、支持脱贫攻坚和优先采购肉菜中药材等可追溯产品等相关政策。

- 3、 本项目特定的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

（2）本项目不接受联合体；

(3) 本项目为专门面向中小微企业的项目；

(4) 本项目不允许分包、转包；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、 是否接受联合体投标：不允许

三、 获取采购文件

时间：2024-08-22 至 2024-08-29，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、 响应文件提交

截止时间：2024-09-04 13:30:00（北京时间）

地点：上海政府采购网（网上上传响应文件）、上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室（现场递交纸质文件备用）

五、 响应文件开启

开启时间：2024-09-04 13:30:00（北京时间）

地点：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室

六、 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

七、 其他补充事宜

1. 磋商所需携带其他材料：届时请供应商代表持提交首次响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）及备用纸质响应文件前来参加磋商，另请自带无线上网卡及可无线上网的笔记本一台（笔记本电脑应提前确认是否浏览器设置、CA 证书管理器下载等，确保和 CA 证书匹配可以正常登陆上海政府采购网）。

2. 发布公告的媒介：以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“/”通知，

请供应商关注。

响应单位信用信息查询以采购人或者采购代理机构在评标活动开始前查询为准，查询时间 2021.8.1-磋商时间开始前；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：相关网站截图；信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将视为无效。

八、 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：上海金融法院

地址：上海市福州路 209 号

联系方式：021-33029898

2、采购代理机构信息

名称：上海浦成机电设备招标有限公司

地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼

联系方式：021-50934524、021-50934528

3、项目联系方式

项目联系人：鲍伟平、温婧娴

电话：021-50934524、021-50934528

第二章 竞争性磋商须知

一、上海市政府采购网线上项目操作重要提示：

1 各响应单位在操作线上项目时，碰到任何问题请及时联系上海市政府采购网，网站电话：95763。

2 各响应单位在递交响应文件截至时间前，在上海政府采购网递交保证金信息并录入投标保证金金额。

3 响应文件的递交：各响应单位应在递交截止时间内在网上将电子响应文件加密上传，同时提供一份正本、贰份副本共计叁份纸质文件备用，（以网上递交的响应文件为准）若系统或网络原因导致网上文件无法获取，采用纸质文件进行评审。同时提供电子版本（光盘）一份。请各投标单位带好笔记本电脑、数字证书（CA 证书）和纸质投标文件参加竞争性磋商。由于平台问题，建议投标方提前 1-2 个工作日将电子投标文件加密上传。

4 响应文件上传：响应文件必须盖章、签字后扫描上传。

5 响应文件上传成功后，采购代理机构进行网上投标签收，完成投标签收后，在供应商列表中，投标状态为【签收完毕】，此时供应商对于当前项目的包件即视为投标成功。

6 磋商时如需使用网络，可连接无线局域网：puchengzhaobiao，WIFI 密码：1234qwer。

二、报价范围：

1、报价及优惠条件，请在响应文件中明确。

2、“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。响应单位在报价时必须充分考虑本项目所要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

三、建设周期：合同签订后 90 天内完成。

四、付款方式和报价方式：

付款方式：1. 在合同签订后 15 个工作日内，采购人支付给供应商合同金额的 30%作为预付款；2. 全部设备进场及主要设备安装完成后支付合同金额的 50%；3. 项目验收合格后支付合同总额的 20%。

报价方式：人民币。

五、响应文件的组成

（一）资质部分

- 表 1 法定代表人授权书；（原件加盖公章）
- 表 2 法定代表人身份证、被授权人代表身份证；（复印件加盖单位公章）
- 表 3 三证合一营业执照；（复印件加盖单位公章）；
- 表 4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；（原件加盖公章）
- 表 5 对响应文件的真实性、合法性承诺函；（原件加盖公章）
- 表 6 无利害关系声明；（原件加盖公章）
- 表 7 没有重大违法记录的声明；（原件加盖公章）
- 表 8 主要股东或出资人信息；
- 表 9 中小企业声明函；
- 表 10 供应商信用信息记录查询截图

资质部分为必须上传部分，若不上传则作为无效标处理。

（二）商务和技术部分

- 1 报价书；
- 2 报价一览表；
- 3 竞争性磋商单位的财务情况表；
- 4 商务条款偏离表；
- 5 技术条款偏离表；
- 6 详细服务方案；
- 7 最近三年内完成的类似或相同项目业绩清单（附合同复印件）；
- 8 残疾人福利性单位声明函（非福利性单位不用填写）；
- 9 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
- 10 竞争性磋商单位认为需加以说明的其他内容。

本项目报价有效期为 90 天。

各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

六、现场踏勘：本项目不组织。

七、答疑

任何要求对磋商文件进行澄清的竞争性磋商响应单位,须在 2024 年 08 月 30 日上午 10:00 之前将须答疑的内容书面传真（并提供 e-mail）至采购代理机构。

传真号码：021-50934522

邮箱地址：almondbb818@163.com

八、其它具体要求

1 买方有权对采购货物、服务的数量予以一定的增、减，供应商不得拒绝，其中增、减部份价格按供应商原报价单价计算。

2 其它技术指标按照本文件之附件执行。

3 本文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。

九、报价一览表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

十、竞争性磋商响应单位在制作响应文件时，应在递交截止时间内在网上将电子响应文件加密上传，同时提供三份纸质文件备用（以网上递交的响应文件为准）。各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

另请备好盖好公章的空白的最终报价表（附表 2-2）不用密封进响应文件中，在二次报价时使用（注：若第二次报价未作变动，仍须提供一份盖公章的最终报价表）。

响应文件若有差错时，将按下列程序、原则进行修正：

1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应单位确认后产生约束力，响应单位不确认的，其响应无效。

十一、磋商时间、地点和程序：

1、磋商时间：2024 年 09 月 04 日 14: 00（北京时间）

2、磋商地点：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室

上海浦成机电设备招标有限公司

3、供应商按签到顺序递交响应文件（各供应商的价格不公开）；（授权代表应提供授权书及身份证复印件）

4、磋商小组对供应商的响应文件进行审核，资格文件不符的供应商不能进入磋商程序；

5、按照签到顺序，由磋商小组与供应商分别进行磋商；

6、磋商小组对技术条款、商务条款等进行商讨；

7、第一轮磋商结束后，各竞争性磋商响应单位进行再次报价；（附表 2-2）

8、超过采购预算价不能成交；

9、第二次报价后，由磋商小组根据成交、打分原则，确定成交供应商；

十二、响应文件的评价和比较：

1、磋商小组成员

磋商小组由两名外聘专家和一名采购人代表组成或由三名外聘专家组成。

2、竞争性磋商成交原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上（含 3 名）成交候选供应商。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

评审程序：

- 1) 初步评审：检查响应文件是否实质性响应磋商文件，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；
- 2) 磋商：磋商小组与实质性响应的供应商分别进行磋商；
- 3) 实质性评审：磋商小组独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评审方法：综合评分法

综合评分法

上海金融法院数字档案资源中心建设项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
类似业绩	0~3	根据近三年（2021. 1. 1 至今）（以合同签订日期为准）类似项目经验情况进行综合评分（每提供 1 个得 1 分；最高得 3 分）。 类似业绩是指：投标人近三年以来承接的有效的类似项目业绩。是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会根据投标人提供的业绩在服务单位规模、业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容等合同要素的相关内容，否则将不予认可。
重要技术参数	0~20	根据第三章采购需求中的“▲”条款响应情况进行评

		审，提供相应的证明材料并符合要求的每一项得 2 分，满分 20 分。
报价分	0~30	满足竞争性磋商文件要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{基准价} / \text{报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ 评审基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价。 本项目为专门面向中小微企业项目，无价格优惠扣除。
项目分析及方案陈述	0~6	根据各响应单位提供的对项目背景、建设内容及现状的了解情况、重点、难点的分析及合理化建议等内容进行综合评分： （1）对采购项目现状阐述客观合理，分析全面细致，对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，且针对各风险点有可行的操作建议和解决方案，措施科学全面，具有现代先进技术应用的得 5-6 分；

		(2) 对采购项目现状阐述较为客观，分析较为全面细致但有缺漏，对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理，技术应用落后的得 3-4 分； (3) 对采购项目现状阐述客观性较弱，分析较片面或针对性不强，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多，技术应用较差的得 0-2 分；
技术方案	0~12	根据各响应单位提供的技术方案（包括但不限于方案的设计、描述、设备的组成、指标的合理性、先进性、设备安全性、易用性、个性化定制灵活性等）内容进行综合评审： (1) 技术方案与本项目需求的吻合程度较高，具有较好的科学性、合理性、先进性，案完整、合理、思路清晰，能够充分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且报价方案已充分考虑用户的日常用途和需求的得 10-12 分； (2) 技术方案与本项目需求

		有一定的吻合度，方案体现出一定的科学性、合理性、先进性，方案基本完整、合理、能够基本满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且报价方案显示已考虑到用户的日常用途和需求但存在部分欠缺的得 6-9 分； （3）技术方案与本项目需求吻合度较差，方案未明显体现出科学性与先进性，针对用户的日常用途和需求所提合理性建议较少，方案能部分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求的得 0-5 分。
项目实施方案	0~10	根据各响应单位所提供的与供货有关的辅助服务，包括总体设计、施工、安装、调试、项目实施进度计划、现场及文档管理、提供技术援助等内容，考量响应单位的项目实施优劣，并对所有合格响应单位的项目实施方案进行评审： （1）有较好的项目实施方案，进度计划内容全面、描述清晰，科学合理、可操作性强，提供可靠的、有针对性的技术援助的得 8-10 分；

		(2) 项目实施方案描述较明确，进度计划内容较全面但描述简单，可操作性一般，提供技术援助、符合行业规范但针对性不强的得 5-7 分； (3) 项目实施方案较简单，进度计划内容不全面，可操作性相对较差、提供技术援助不完整或有不符合招标文件要求的得 0-4 分。
培训方案	0~5	根据各响应单位所提供的培训大纲、培训时间、培训人员等内容进行综合评审： (1) 响应单位提供的培训大纲内容详细，培训人员较多且经验丰富、培训时间满足采购文件要求的得 4-5 分； (2) 响应单位提供的培训大纲内容简单，培训人员数量一般；培训时间基本满足采购文件要求的得 2-3 分； (3) 响应单位提供的培训大纲内容详细，培训人员较少；培训时间未能满足采购文件要求的得 0-1 分。
验收保障	0~6	根据各响应单位所提供的验收方案、验收缺陷处置、性能违约赔偿是否符合足以保护采购人的权益等内容，考

		量响应单位所提供验收保障的优劣，并对所有合格响应单位的验收保障进行综合评审： （1）验收体系完善，验收方案具有针对性和可操作性，违约赔偿详尽得 5-6 分； （2）验收体系基本可行，验收方案较为合理，针对性和可操作性一般，违约承诺较为详尽者得 3-4 分； （3）验收方案一般，针对性和可操作性较有欠缺，缺少违约承诺得 0-2 分。
售后服务承诺及保障措施	0~8	根据各响应单位售后服务方案的合理性和可行性，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，考量响应单位所提服务承诺及保障措施的优劣，并对所有合格投标人的服务承诺及保障措施进行综合评审： （1）有较好的售后服务响应时间、完善的服务计划与内容，响应、修复时间及时；故障解决方案完整、可操作性强、本地化技术支持方案完整，承诺的各项服务质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务

		等特色服务，保障措施切实有利得 7-8 分； （2）方案完整、符合行业规范但针对性不强，响应、修复时间有欠缺、故障解决方案简单、技术支持方案简单，承诺的各项服务质量指标符合采购文件要求，有针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，保障措施可行但存在欠缺的得 5-6 分； （3）方案基本完整，承诺的各项服务质量指标基本能符合采购文件要求，有部分延伸服务、便利服务及其他优惠承诺，但可行性较差欠缺较多的得 3-4 分； （4）方案不完整或有不符合采购文件要求，承诺的各项服务质量指标不能完全符合采购文件要求，未能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他优惠承诺的得 0-2 分。
--	--	--

本项目涉及的优惠政策具体如下：

1、中小企业政策：

注：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号等相关规定

1、中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目为专门面向中小微企业，无价格优惠扣除。

3、根据《财库〔2014〕68号》及《财库〔2017〕141号》采购政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策，其中残疾人福利性单位须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、参加政府采购活动的中小企业应当按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定提供《中小企业声明函》。

3、无效标的处理：

磋商小组对供应商的响应文件进行符合性审查，有下列情况之一的，作无效标处理：

- 1) 响应文件有效期不足；
- 2) 响应文件无或漏缺单位盖章、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；
- 3) 由法人授权代表响应，但未提供法人代表授权书的；
- 4) 竞争性磋商响应单位未提供竞争性磋商保证金或竞争性磋商保证金金额不足或竞争性磋商保证金的形式不符合规定的；
- 5) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性要求的；
- 6) 竞争性磋商响应单位的资格不符合要求的；
- 7) 竞争性磋商响应单位的响应文件、资格证明未提供或不符合磋商文件要求的；
- 8) 响应文件出现明显缺陷或有明显技术偏差的；
- 9) 响应文件密封情况不符合磋商文件要求的；
- 10) 逾期送交的响应文件的；
- 11) 响应文件字迹模糊无法辨认的；
- 12) 报价超出采购预算的；
- 13) 不满足磋商文件“★”条款的（如有）；
- 14) 评审委员会认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查的响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明，不能证明其报价合理性的；
- 15) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十三、保证金

1、保证金金额：50000 元。投标保证金的有效期为 90 天。

2、投标保证金币种应与投标报价币种相同，竞争性磋商响应单位应以电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交投标保证金（为确保投标保证金能按时入账，建议投标单位采用电汇或网银形式），投标保证金应在递交响应文件的截止时间前到账。电汇或网银底单应密封在响应文件正本中。

如办理电汇或网银的保证金应付至以下帐号：

开户名：上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行：浙商银行上海闵行支行

银行帐号：2900000110120100336816

摘要：PCMET-246JXC0819 投标保证金

3、发生下列情况之一，保证金将被没收：

- 1) 竞争性磋商响应单位在投标有效期内撤回响应文件；
- 2) 入选单位未在约定的期限内与买方签订合同；
- 3) 不按约定接受调整后的报价。

十四、中标服务费

中标单位应向代理机构按如下标准和规定支付中标服务费：

1、以《成交结果通知书》中确定的中标金额作为收费的计算基数。

2、采购代理机构根据中标金额向中标单位根据《招标代理收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）以及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857）规定的货物类收费标准进行收费（累进制），不足 7000 元按照 7000 元收取。

3、中标单位应在收到《成交结果通知书》后的一周之内，向代理机构支付中标服务费。

十五、中标供应商应在收到《成交结果通知书》的 30 天之内与买方签订合同。

十六、本须知解释权归买方及上海浦成机电设备招标有限公司所有，当供应商对本磋商文件理解产生歧义时，采购方与上海浦成机电设备招标有限公司将依据“公开、公平、公正”

的原则进行相应解释。

十七、质疑

1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第 94 号第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

2 采购人、采购代理机构将拒收未在法定质疑期内发出的质疑函。（法定质疑期按照中华人民共和国财政部令第 94 号第十条、第十一条规定执行）

3 接受质疑函的方式：书面形式（盖单位公章）

联系人：鲍伟平、温婧娴

联系电话：021-50934524、021-50934528

通讯地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼

十八、中小企业划分标准所属行业

根据本项目采购标的，本项目中小企业划分标准所属行业为：“工业”。

第三章 项目要求

1、项目基本情况

简要规则描述：建造以集“实体库、电子库、环控集成、智能查档、数字展陈、综合服务”等馆式一体的“金融法院档案数字资源中心”。

建设周期：合同签订后 90 天内完成。

质保期：系统整体质保 1 年。

2、项目背景

上海金融法院档案工作是服务法院审判大局、践行司法为民理念的基础性保障性工作，档案工作中形成的海量电子档案数据也已经成为法院司法信息资源的支撑性数据。为深入贯彻国家档案局、最高人民法院有关档案工作数字转型建设的总体精神，充分落实市高级人民法院有关加强“数字法院”建设的部署要求，有效提升金融法院档案数字化建设工作水平，突出金融法院数字档案转型工作的特色亮点，进一步维护好法院档案信息的真实、完整、可用和安全，强力促进法院核心信息资源建设，实现法院档案信息资源总量增加、质量提高和结构优化，为数字法院建设工作全面、健康、均衡发展奠定坚实基础，需要建设符合数字经济社会发展要求和国家数字档案管理标准规范的人民法院数字档案室。

3、建设目标

根据档案管理工作今后以电子档案为主、纸质档案大幅减少的发展转型趋势，结合本次金融法院机关大楼建设契机，驱动档案工作电子化、信息化和智能化转型升级，建造以集“实体库、电子库、环控集成、智能查档、数字展陈、综合服务”等馆式一体的“金融法院档案数字资源中心”，综合利用档案库房总面积约 183 平米，打造具有“集控管理、资源展示、实体保存、智慧服务、创新学习”五大功能，并可配合上海高院作为开展案件归档改革、数字档案室建设、档案数据赋能治理等活动的参观、培训、实践、示范基地。

4、采购内容

根据档案管理工作今后以电子档案为主、纸质档案大幅减少的发展转型趋势，配合高院档案数字资源中心建设计划，为开展“示范数字档案室”现场评测做好场地环境准备，拟结合本次院机关新大楼建设契机，对现有档案库房进行“上海金融法院档案数字资源中心”的建设。

序号	分类	产品名称	产品需求	数量	单位
一、库房安全防护设备及配套系统					
1.1	智能档案 库房环控 设备	一体化智能安 全环控设备 (核心产品)	1、环控设备要求: (1) 一体式集成设备, 具备制控或制取空气氮氧比例功能(氧浓度 14%~16.2%); 实现档案室防护区域的防火、防湿、防有害生物、抑霉、消毒杀菌的效果, 全方位确保档案资料的安全保存。 (2) 设备具备降低防护区域湿度功能; (3) 设备具备抑制防护区域物品氧化功能; (4) 设备具备防护区域在处于常压低氧的环境中(氧浓度 14%~16.2%), 对健康的人体无任何副作用的功能。 ▲以上(1) 须需提供第三方权威机构出具的符合上述功能要求的证明材料; ▲以上(4) 须需提供第三方权威机构出具的符合上述功能要求的证明材料; 2、环境监控装置要求: (1) 具备可实时监测环控区域内氧浓度、二氧化碳浓度、温湿度、大气压等指标功能; (2) 具备环境控制器配备触摸显示屏; (3) 可实时显控各监测指标, 控制器接收各集成传感器监测参数的运行, 始终像控制系统反馈防护区氧浓度的功能; (4) 具备能够与环境系统软件通讯, 实现信号远传与监控功能。 3、环境控制技术要求: (1) 具备可按照环境监控器设置参数, 根据环境参数自动控制供氮, 以使环境气体指标达到或者优于设置参数的功能; (2) 具备可控制防护空间内氧气浓度在 8 小时内达标 16%, 并持续稳定控制氧气浓度介于 14%-16.2%范围内的效果; (3) 具备可控制防护空间内二氧化碳浓度$\leq 1000\text{ppm}$ 的效果; (4) 档案库房环境控制系统通过降低档案库房空气的含氧量, 使库房空间形成含量低于 16.2%(v/v, 体积百分比)的“特殊的常压低氧环境”。 ▲以上(4) 须需提供第三方权威机构出具的符合上述功能要求的证明材料;	1	套
1.2	视频监控 及其配套 设备	摄像头	需要最高分辨率不低于 3840×2160@20fps 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120dB 宽动态, 适应不同环境支持 Smart 侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 需要内置麦克风支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30m, 白光最远可达 20 m 符合 IP66 级防尘防水, 可靠性要高。	8	台

1.3		录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持 12 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 16 路 1080P 解码）； 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出； 最大支持满配 10T 硬盘；	1	台
1.4		硬盘	接口传输速率（最大值）不低于 6 Gb/s 主机至/自硬盘（持续）不低于 245 MB/s 高速缓存（MB）不低于 256 性能级别不低于 7200 RPM	4	块
1.5		POE 路由器	支持 IEEE 802.3at/af； 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 支持 6KV 防浪涌（PoE 口）； 支持 PoE 输出功率管理； 千兆网络接入设计：线速转发、无阻塞设计； 存储转发交换方式：坚固式高强度金属外壳。	1	台
1.6	气象质量 监控设备	空气质量监测器	可以检测空气环境中的 PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、TVOC、O ₂ 、二氧化碳(CO ₂)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH ₂ O)等可选模式。 PM2.5 和 PM10 需同时采集，量程范围不低于：0-1000ug/m ³ ，分辨率不低于 1ug/m ³ ，一致性偏差不高于±10%。支持 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。	2	台
1.7	红外入侵 监测设备	红外探测器	吸顶式安装，高灵敏，探测范围不小于：张角 110°，下视 360°； 最大安装高度不低于 4 米	2	台
1.8	门禁设备 及其管理 系统	智能门禁系统	刷卡、密码、指纹、二维码四合一 工作温度：-10~+55℃； 适用湿度：0~95%（相对湿度）	2	套
1.9	漏水监测 设备	漏水监测器	1、检测线缆：支持二芯和 XW1000 四芯检测电缆线接入， 2、外观采用标准工业外壳，导轨安装； 3、供电方式：支持 DC12V\DC24V 供电。 4、支持告警（漏水告警）指示灯和故障指示灯显示；支持灵敏度高、中、低三级可选；	1	台
1.10		漏水感应绳	1、线缆直径：5.0 mm； 2、最大暴露温度不低于 85℃。	1	根
1.11	设备通讯 接口及其 配套系统 集成	环控、气象、入侵、监控、漏水、消防	1、软件支持实时显示漏水状态，数据统计等； 2、精密空调监控软件模块，可监测空调的运行状态，压缩机、加湿机、除湿机等主要部件工作状态，现场温湿度控制状态等； 3、通过烟感探测器或干结点模式监控消防系统状态监测消防状态。 4、软件上支持实时显示温湿度，控制质量、数据统计等； 5、可监测门禁控制器的输出状态变化量。通过平台，完成对出入的常规安全管理，包括：人员进出管理、门状态监视、非法闯入监控、远程开关门等，并可与视频、消防等实现联动控制。	6	套

			6、系统提供录像资料检索通道，在硬盘录像机、视频子系统管理服务器、保安监控终端以及服务管理平台上均可进行录像资料的检索回放，且可根据录像的类型（定时录像、触发录像、抓拍等）、通道和录像时间等多种条件进行组合检索。具体根据设备开放的协议内容 7、支持 MODBUS 协议通讯方式 RS232、RS485、TCP/IP, 支持 ASCII 方式。		
二、智能密集架及配套系统					
2.1	智能密集架	智能密集架架体	架体技术要求 1、结构要求： （1）主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有$\geq 20\text{mm}$厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。密集架应具备良好的抗震性能。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求： （1）外观：电镀件镀层应明亮，外露部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。 （2）金属电镀层抗盐雾：镀层本身的耐腐蚀等级 10 级，镀层对基体的保护等级 10 级（1000h）。 （3）传动机构：机械式自脱超越离合摇手体、多级速比 1：6 精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （4）摇把：7 字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （5）传动部件要求： ①轴承：采用 E 级双边调心轴承。 ②传动轴：材料使用$\geq \Phi 20$，$\geq 45\#$冷拉实心圆钢，加工精度为≥ 3.2，经热处理调质，HB220-290。 ③铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径$\geq 100\text{mm}$。 ▲以上（1）、（2）条须提供具有相应资质检测机构出具的传动机构检验报告，检测结果必须符合：QB/T 4767-2014、GB/T 13667.3-2013 标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 3、底盘要求： 采用$\geq 3.0\text{mm}$厚优质冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽$120\text{mm} \pm 2\text{mm}$，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓	1	套

		紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。底盘应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 4、轨道要求： 轨道：采用$\geq 20 \times 20$mm 实心方钢，实心方钢置于≥ 3.0mm 厚钢板上，增强承重力，稳固性更强。塞焊而成，分段连接。轨道应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 5、立柱要求： 采用≥ 1.5mm 厚优质冷轧钢板，采用压筋工艺，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥ 50mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。立柱应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 6、搁板、挂板、挡棒要求： (1) 搁板：采用≥ 1.0mm 厚优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度为≥ 25mm，结构合理，使用方便，采用压筋工艺，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重≥ 80KG。外形美观，刚性足。满负载 24 小时后挠曲度≤ 2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷涂处理。搁板应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 (2) 挂板：采用≥ 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。挂板应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。需要： 1、产品外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、金属件喷涂层耐腐蚀：1000h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 ▲以上 1、2 条须提供具有相应资质检测机构出具的挂板检验报告，检测结果必须符合：QB/T 4767-2014、GB/T 13667.3-2013、GB/T 3325-2017 标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 (3) 分隔棒：采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。分隔棒应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 7、侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求： (1) 侧护板：采用≥ 1.0mm 厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。侧护板应具有良好的规定塑性	
--	--	---	--

		延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。需要： 1、产品外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、金属件喷涂层耐腐蚀：1000h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 ▲以上 1、2 须提供具有相应资质检测机构出具的侧护板检验报告，检测结果必须符合：QB/T 4767-2014、GB/T 13667.3-2013、GB/T 3325-2017 标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 （2）密封条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条，需要： 1、耐老化性（室内用 500h；冲击强度保持率$\geq 60\%$；外观颜色变色评级≥ 3 级；冲击强度$\geq 10\text{J/m}^2$； 2、邻苯二甲酸酯 6P 均≤ 0.1； 3、重金属：可溶性铅≤ 90，可溶性镉≤ 75，可溶性铬≤ 60，可溶性汞≤ 60； ▲以上 1、2、3 条须提供具有相应资质检测机构出具的检验报告，检测结果必须符合：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 （3）门板：采用≥ 1.0 厚优质冷轧钢板。门上装有密集架专用豪华闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门板应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。需要： 1、产品外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、金属件喷涂层耐腐蚀：1000h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 ▲以上 1、2 条须提供具有相应资质检测机构出具的检验报告，检测结果必须符合：QB/T 4767-2014、GB/T 13667.3-2013、GB/T 3325-2017 标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 （4）顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，使其成框架结构。顶板应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 （5）防尘板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。防尘板应具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。 （6）防鼠板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。防鼠板应具有良好的规定塑性延伸		
--	--	---	--	--

		强度、抗拉强度和断后伸长率。 8、外观质量要求： （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。		
		智能密集架功能参数要求： 1、固定列电动控制功能：采用不小于 15 英寸前置立体喇叭、集成摄像头、超高频 RFID 刷卡及指纹识别、九宫格、密码、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机。采用嵌入式安卓或 LINUX 系统，通过固定列触摸屏控制各架体向左移动、向右移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。操作屏上可以查询电子档案资料，并可以划屏翻页。具有开架列表功能，电子档案浏览、多项档案操作任务的处理。 2、移动列电动控制功能：采用不小于 8 英寸真彩触控液晶屏，触摸屏上可显示区列号、温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有向左、向右、停止、禁止、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定。活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能。 3、电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 4、手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 5、密集架专用列号数码管显示功能：采用 5 位 ≥ 1.8 寸数显模式数码管，能任意统一编排编号。采用一体化模具设计安装模式。 6、主控列采用嵌入式操作系统：采用安卓或 LINUX 嵌入式操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。 7、上电自动检测功能：可以在开机时自动判断过道红外线、到位检测是否损坏或者没接线；可以判断各活动列通讯是否正常以及电机是否连接，并在固定列主机形成报表。 8、快速通道打开功能：在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 9、架体缓启、缓停功能：架体列间设置有接近开关，使得架体具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。 10、固定列主机安全监控功能：固定列每次权限登录以及开架列表操作均可以记录视频截屏。 11、立体引导功能：查找档案后，通过档案所在位置由固定列、活动列模拟精确指引档案位置，同时侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。 12、智能照明功能：采用 led 高亮度冷光源条状照明灯，架体		

		打开无人状态下灯光可以半开微弱灯光并可以设置,架内有人,灯光自动全部开启;架体关闭自动熄灭。 13、长距离非接触式到位检测功能: 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁,传感器感应距离 25 毫米以上,减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 14、温湿度检测及定时通风功能: 架内设有温湿度探头,屏幕可实时显示温湿度值;具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次最大通道打开通风,保证足够的通风通道。 15、图片抓拍功能: 可以设置固定列主机操作痕迹的视屏抓拍功能,可通过固定列内置摄像头进行图片抓拍,抓拍图片分辨率为$\geq 640 \times 480$。 16、信息发布功能: 可通过显示屏发布信息,并通过客户端软件编辑/查询该信息;可通过外接 LED 显示时间,环境温湿度、通告信息、档案存放位置。 17、语音提示功能: 具有语音提示功能,并可通过触摸屏调节提示语音音量。 18、电机堵转保护功能: 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时,电机堵转保护装置会自动切断电机供电,故障排除后,能自动恢复运行。 19、运行超时保护功能: 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能:移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 20、失速保护功能: 当电机转速超过运行速度设置值 20%,电机停止运行并超速报警;当电机转速过低或电机损坏,系统自动测速报警。 21、红外保护功能: 设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时,红外线人体安全保护启动,架体立即停止运行。 22、自动合架断电保护功能: 固定列触摸屏可以设置无人操作自动合架时间,智能密集架在无人操作情况下,根据预设时间自动合架后移动列断电,固定列智能休眠,充分保护活动列各电子配件的使用寿命,减少库房使用能耗。 23、漏电保护及规范布线: 电力回路、操作回路各有专用的断路器,如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。电缆布线采用线槽架空,不缠绕、不打结;过线架采用坦克连走线,开启至最大位置时电缆无绷紧现象。 24、防震防倾倒功能: 通过拉杆或防倾倒装置实现架体机械功能。架体边列手动或电动运行超过设定安全距离后实现报警并锁定架体,允许向固定列方向手摇并解除锁定。 25、系统架构功能: 软件基于 B/S 和 C/S 混合架构,库房环境管理功能可以通过网页方式访问和控制。 26、数据备份功能: 数据库数据备份(通过电脑软件实现)。 27、权限保密功能: 管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理。 28、温湿度显示功能: 固定列和电脑上实时显示,精度不低于:温度$\pm 1^{\circ}\text{C}$,湿度$\pm 5\text{RH}$。		
--	--	---	--	--

			29、分区管理功能：管理系统具备分区管理功能。 30、网络管理功能：不连接服务器，固定列主机可在局域网内提供浏览器命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 31、远程网络访问功能：图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态，并具有远程网络访问升级功能。 32、局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。 33、打印功能：具备档案资料入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能。 34、有序管理功能：具备档案资料无序存放，有序管理功能。通过 RFID、智能书车、PDA 等辅助设备实现管理有序性。手持机通过扫描层架标签获得在架数据与实际扫描数据进行比对，可以实现盘点的剔错。 35、控制接口功能：免费提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案资料存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。 36、档案管理软件及智能密集架控制管理集成：可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运行状态，并获得架体的实时状态信息。 以上内容需提供《智能档案密集架系统检验检测报告》		
			智能密集架硬件参数要求： 1、绝缘介电强度：500V，1min，不应出现击穿，泄漏电流$\leq 10\text{mA}$强度。 2、恒定湿热：温度 40℃，相对湿度 93%条件下，检查电机运行空载额定转速 1200r/min$\pm 1\text{r/min}$。 3、固定列嵌入式控制触摸屏 ≥ 15.6 英寸触摸屏，分辨率：$\geq 1920 \times 1080$ 集成指纹、旋转摄像头、RFID 模块、USB、音响喇叭一体式触摸屏 4、移动列触摸屏 ≥ 8 寸，分辨率：$\geq 800 \times 600$ 5、无刷直流电动机 DC24V-150W ▲以上 1、2 条须提供具有相应资质检测机构出具的无刷直流电动机检验报告，检测结果必须符合：GB/T7345-2008 标准，需提供已获中国合格评定国家认可委员会认可的指定检验机构（CMA）出具的无刷直流电动机检验报告，并附检验报告 http://cx.cnca.cn 查询截图。 6、嵌入式控制板 ARM 芯片 STM32F103 内核，32 位，速度：72Mhz，容量：20K*8 7、过道灯 DC24-50CM 8、开关电源 LRS-350-24 9、数码列号 DC5-1.8 寸 5 位 10、到位开关 HR1-M18-S5NC 11、过道红外 E3JC-T12-L 12、安全空开 NL18-20		
2.2	智能密集架 RFID 模	RFID 模块加装	一、技术要求 1、感应仓位板：	8	节

	块	红外非接触感应开关： 1) 检测方式：漫反射； 2) 电源电压：5-10V； 3) 工作温度：-25 到 85 度； 4) 响应时间：25 μ s； 5) 检测距离：30mm 左右； 6) 管脚数：4； 2、仓位指示灯 指示灯： 1) 高亮红色发光二极管。 3、RFID 天线 1) 工作频率：13.56MHz±7KHz； 2) 符合协议：ISO/IEC15693 或 ISO18000-6B/6C； 3) 检测成功率：≥99.9%； 4) 输入电压：AC220V 50Hz； 5) 工作温度：-10℃~55℃； 6) 工作湿度：30%~90% RH（40℃）； 4、RFID 读写器 1) 供电电源：AC220V 50Hz； 2) 支持协议：ISO18000-3/ISO15693 或 ISO18000-6B/6C； 3) 工作频率：13.56MHz±7KHz； 4) 通信协议：TCP 或 RS232； 5) 射频接口：BNC； 6) 工作温度：-10℃~60℃； 7) 工作湿度：10%~95%； 5、RFID 标签 1) 频段：高频； 2) 工作频率：13.56MHz±7KHz； 3) 支持协议：ISO/IEC15693 或 ISO18000-6B/6C； 4) 存储容量：≥512bits； 5) 支持 EAS 防盗功能； 6) 支持 AFI 功能； 7) 材质：PET； 8) 工作温度：-40° C ~65° C； 9) 工作湿度：10%~90%		
--	---	---	--	--

2.3	配套操作软件及集成应用	档案库房实体档案管理系统	1、档案盘存：RFID 射频板读取档案标签信息，把档案标签信息以及存放位置信息记录在射频板上，并断电保存。作用：在档案上架时无须通过在线数据库比对，直接离线判断档案存放位置是否准确。 2、盘点：通过一键盘点，各智能密集架以列为单位采用分布式盘点方式，同时对各自列内的档案盒位进行盘点，整库盘点归集时间不超过 10 分钟。盘点结果精确到每一个盒位，准确率 100%。 3、批量定位：首次上架时，通过盘点把档案标签精准定位到盒位后发送到电脑端，通过数据比对，可以快速形成在库档案的精准盒定位。 4、批量定位：首次上架时，通过盘点把档案标签精准定位到盒位后发送到电脑端，通过数据比对，可以快速形成在库档案的精准盒定位。 5、档案自动纠错功能：在固定档案存放位置模式下，档案放错位置，RFID 射频板通过读取得标签数据与板内数据进行比对，发现位置信息不对应，发出自动纠错语音提示，存放位置正确，语音提示成功。 6、批量档案的上架、下架功能：根据档案的上架、下架系统发布的任务实现档案的指引功能，灯光精准指示档案所在的位置，对应获取档案的指示灯亮起。支持多本档案同时上架或下架。在上下架档案时非法取档或存放位置错误均可以实现实时监控。 7、档案的监控功能：智能密集架架体通道打开，通道两侧的档案进入智能监控状态，非法取走档案时，会发出报警提示，同时指示灯闪烁。	1	套
三、档案管理机器人设备及配套软件					
3.1	AI 数字档案员设备	AI 显示器及 GPU 算力配件	分辨率不低于 3840*2160，4K 高清显示、HDMI 输出； 触摸寿命：任一点触摸≥1 亿次； 认证识别：活体人脸识别，语音识别； 支持协议：ISO18000-6C（EPC）； 工作频率：840MHz-960MHz（超高频）。	1	套
3.2	AI 数字档案员配套本地化部署系统	GTP 智能司法人员模拟系统	CPU 有至少 12 个物理核心 24 线程，处理器频率不小于 2.1G； 硬盘容量不小于 512G 固态硬盘。内存不低于 DDR4 32G 内存，支持 RECC DDR4 16G、32G、64G、128，支持高达 3TB。	1	套
3.3	AI 数字档案员配套深度应用集成系统	配套深度应用集成系统	射频信号采用防漏密封设计； 可控制每格独立内置机械电控锁； 支持 linux 操作系统和 python 脚本。	1	套
四、档案杀菌消毒设备及配套设施					
4.1	档案消毒柜	档案臭氧消毒柜	支持臭氧及紫外消毒，容量不小于 400L	1	台

4.2	档案净化台及配套系统	档案整理净化工作台	设备需具有多级级净化配置： 可以去除空气中微尘:PM2.5 一次净化效率可达 95%以上去除空气中微生物:霉菌、真菌净化可达 99%大风量、打容量的产品设计，保证整理台超强的负压风量. 万向轮设计，便于用户多场景环境使用简化工作流程，节省时间成本，可根据档案的环境或图纸尺寸定制 F6 中效过滤器； YZB-IDVOC 气体过滤器； 纳米光氢离子净化； TiO2 纳米催化装置； 产品需参考 GB/T18801-2015、APIAC/LM01-2015、GB21551.3-2010、《技术规范》2002 版检验依据和方法；PM2.5 去除率$\geq 99.99\%$； PM10 去除率$\geq 99.98\%$； 甲醛去除率$\geq 82.2\%$； 白色葡萄球菌杀灭率：$\geq 99.99\%$。	1	套
4.3	配套自动化集成	档案消毒管理集成	支持自动化配置管理； 支持远程启动/关闭； 支持定时启动/关闭； 设备具有自动净化/手动净化切换模式。	1	套

五、智能库房集成设备及配套系统

5.1	LED 展示大屏及配套系统设备和背景墙	大厅LED屏幕及配套主机	1 点间距不大于 1.2mm； 2. PCB 设计：PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用 OSP 工艺； 3. 水平视角：$\geq 170^\circ$，垂直视角：$\geq 170^\circ$，最大亮度$\geq 500 \text{ cd/m}^2$，刷新频率$\geq 3840\text{Hz}$，支持 0-255 级灰度调节，发光点中心距偏差$\leq 0.8\%$； 4. 对比度：$\geq 9000:1$，色度均匀性：$\leq \pm 0.001C_x, C_y$ 之内（校正后），平均无故障时间：≥ 100000 小时； 5. 模组机械强度$\geq 25\text{MP}$； 6. 色温：1000-20000K（可调），色温为 6500K 时，调节 100%，75%，50%，25%时，色温误差$\leq 200\text{K}$； 7. 支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，低亮高灰：0-100%亮度时，8-18bits 任意灰度设置，支持 100%亮度时，16bits 灰度 20%亮度时$\geq 12\text{bits}$ 灰度； 8. 按 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级； 9. 功耗：峰值功耗$\leq 253\text{W/m}^2$，平均功耗$\leq 85\text{W/m}^2$，休眠功耗$\leq 15\text{W/m}^2$； 10. 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上； 11. 噪声试验：专业测试环境中，屏体前、后、左、右 1m 处，在噪声声压$\leq 5\text{dB}$； 12. 监控自检：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。具有故障告警功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱；	1	套
-----	---------------------	--------------	--	---	---

			13. 系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式 30min，使屏体从 10%到 100%零度逐步显示，提升产品稳定性； 14. 校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失< 7%； 15. 光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，无危害类，8h 曝辐中不造成光化学危害，2. 8h 内不造成对视网膜蓝光危害、10s 内不造成视网膜热危害和蓝光危害，$LB \leq 100 \text{ W.m}^{-2}.\text{sr}^{-1}$； 16. 防火等级：PCB 板主板、塑料面板、面罩等防护等级达到 V-0 级要求，内部线材、整机符合 V-1 级要求，符合 UL94 标准； 17. 色域空间：LED 显示屏色域覆盖率$\geq 120\%$NTSC，或$\geq 170\%$YUV (PAL)； 18. 具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的 LED 灯防护撞灯保护装置，符合 B/T20138-2006/IEC62262:2002 的要求。		
5.2	展示区 6 连拼接屏及配套系统和外框	拼接屏及配套系统设备	支持 RS232 串口或遥控远程控制； 支持两路 RS232 环出； 可开放底层通讯协议； 内嵌固件智能升级系统； 窄边框全金属外框设计； 具有 3D 降噪，3D 滤波，3D 去隔行功能； 可实现点对点分辨率不低于 1920*9720@60hz 亮度不低于 500CD/M²； 对比度不低于 3500:1； 响应时间不超过 8ms； 待机功耗不超过 0.3w。	6	台
5.3	展示区资料阅览机及配套系统和外观定制化	翻书机及配套系统设备	亮度不低于 350cd； 对比度不低于 5000: 1； 平均故障间隔时间不高于 40.000 工业标准； 最大分辨率不低于 1920×1080 耐久性需要承受超过 60,000,000 次以上的单点触摸；防暴性需要直径为 65.5mm（质量约为 1040g）表面光滑的钢球，1 米的高度自由落下试样不破。 运行环境：温度：+5℃ - +35℃，湿度：40% - 80%	1	台
5.4	库房环境集成设备及配套系统和接口	动力环境监控集成设备及其配套系统和接口	1. 主机环境监控报警系统采用电源端子传导骚扰电压、电信端口传导骚扰电压抗压；静电放电抗扰；射频电磁场幅度调制抗扰；电快速瞬变脉冲群抗扰；浪涌抗扰；射频连续波传导抗扰；上频磁场抗扰；电压跌落和中断抗扰。 2. 采用高度集成，不需要增加采集、转换模块即可实现完整的数据采集，监控报警功能，不依赖网络，管理软件即可实现现场报警功能。 3. 采用高可靠的 Linux 嵌入式数据采集系统，19 英寸，1U 机架式安装； 4. 监控主机自身需具备芯片级存储，主机硬件能存储 10 万条以上历史数据和报警数据，掉电不丢失； 5. 监控主机须内置 PSTN 电话线拨号语音报警模块、短信收发模块；	1	台

			6. 监控主机自带基于 Linux 系统的嵌入式 web，无需安装任何软件通过浏览器即可对系统进行管理和查看； 7. 不少于 2 路 10M/100M 自适应以太网接入口；不少于 4 路或以上独立的 RS232/485 串口，RJ45 接口形式（内置）；不少于 8 路或以上路模拟量/数字开关量采集接口，RJ45 接口形式（内置）；不少于 3 路或以上远程输出控制端口（内置）；支持现场声光报警接口（内置）；☆支持变送器、传感器远程供电接口（内置）；支持内置短信收发模块；支持内置 PSTN 电话线拨号语音报警模块； 8. 嵌入式 Linux 系统。主机内嵌 WEB 服务，支持远程 IE 访问。可以独立管理，无需依赖网络，上位机软件即可完成配电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、红外、门禁、视频等监控管理数据存储和报警功能， 9. 具备双网卡冗余设计，双网卡都以主备，热备的方式进行，主端口故障自动切换到备用端口，确保业务不间断； ▲以上第 1 条须提供第三方权威机构出具的符合上述功能要求的证明材料		
--	--	--	---	--	--

5、其它要求

5.1、系统验收要求

中标单位需全面履行招标文件及合同条款所规定的建设任务；系统应通过全面的功能性测试，并向甲方提交相应的测试报告；系统须在约定的期限内完成试运行，并向甲方提供试运行报告；项目相关的所有文档必须整理完毕，并通过审核，确保符合既定的规范标准；在测试环节结束后，应正式向甲方提出验收申请。

5.2、兼容性要求

中标单位需对本次建设项目的兼容性进行细致评估，并确认其与现有系统、硬件及软件环境的兼容性。此步骤至关重要，以确保新系统在集成完成后能与现有环境无缝协作，避免产生任何冲突或性能问题。同时，亦应考量系统的可扩展性及未来升级需求，以防止后期出现兼容性问题，从而保障整个系统的稳定性与可靠性。

5.3、培训与交付要求

为确保客户方技术团队及用户能够熟练掌握系统操作与维护，中标单位须提供所需培训服务。培训内容将全面覆盖系统各项功能，包括但不限于系统安装、配置、操作及故障诊断等方面。培训方式将多样化，包括现场指导、网络教学及视频教材等，旨在适应不同用户的具体需求。

5.4、定期维护要求

为保障系统持续高效运作，中标单位在维护期间，须承担包括但不限于软件更新、补丁管理、数据备份与恢复以及日志清理等职责。此外，亦需定期执行系统性能优化工作。如系统资源使用状况的审查、配

置参数的调整、数据库性能的优化，以及对冗余文件和缓存的清理。通过实施这些措施，可确保系统响应速度与处理能力恒久处于最优状态，进而为用户提供稳定而高效的服务体验。

5.5、应急响应要求

中标单位必须建立一个全天候的应急响应体系，以确保在任何时间点均有指定的人员或团队能够对紧急事件作出即时反应。应迅速进行问题诊断，确定事件的起因，并按照既定的预案执行相应的补救措施。基于对事件的分析结果，应对应急预案和流程进行更新与优化，以提升未来处理类似事件的应对能力。

第四章 合同条款

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 合同总价

本合同的合同价为[合同中心-合同总价]人民币元整（大写：[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.2 交货时间：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.3 交货状态：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

2.4 合同有效期： [合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第 1 方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。若产品未能通过项目兼容性测试，则项目验收失败，合同终止，卖方需承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：1. 在合同签订后 15 个工作日内，采购人支付给供应商合同金额的 30% 作为预付款；2. 全部设备进场及主要设备安装完成后支付合同金额的 50%；3. 项目验收合格后支付合同总额的 20%。

7.2.2 付款条件：以采购文件、投标文件及供应商承诺内容为准。

本合同付款按照上述付款内容付款。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 12 个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为____/____元人民币的质量保证金,质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付,有效期为验收合格后个月。质量保证金期满后15天内,买方应一次性将质量保证金无息退还乙方,无正当理由逾期不退的,买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内,如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

卖方同意退货并将货款退还给买方,由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金,如不足以弥补买方损失的,买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货,买方有权没收卖方提供的履约保证金,或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中,如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一(1%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按七天计算,不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前,卖方应向买方提交一笔金额为____/____元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交甲方所在地人民法院起诉。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式叁份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：**[合同中心-签订时间_2]**

合同签订点：网上签约

本合同版本为格式文件。

磋 商 响 应 文 件

项目编号：310000000240410189554-00138175

代理机构内部编号：PCMET-246JXC0819

项目名称：上海金融法院数字档案资源中心建设项目

采购方：上海金融法院

采购代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司

响应单位名称（盖公章）：_____

2024 年 月

资质部分

- 表 1 法定代表人授权书；（原件加盖公章）
- 表 2 法定代表人身份证、被授权人代表身份证；（复印件加盖单位公章）
- 表 3 三证合一营业执照；（复印件加盖单位公章）；
- 表 4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；（原件加盖公章）
- 表 5 对响应文件的真实性、合法性承诺函；（原件加盖公章）
- 表 6 无利害关系声明；（原件加盖公章）
- 表 7 没有重大违法记录的声明；（原件加盖公章）
- 表 8 主要股东或出资人信息；
- 表 9 中小企业声明函；
- 表 10 供应商信用信息记录查询截图

表 1 法定代表人授权书

致：上海浦成机电设备招标有限公司

本授权书声明：注册于_____（地方名称）的_____公司（响应单位全称），在下面签字的_____（被授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目_____（项目名称）合同响应及合同执行、完成有关服务事项，以本单位名义全权处理一切与之有关事宜。

法定代表人签字（盖章）：_____

响应单位全称（公章）：_____

日 期：_____

代理人（被授权人）签字（盖章）：_____

职 务：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

表 2 法定代表人身份证、被授权人代表身份证

（复印件加盖单位公章）

表 3 三证合一营业执照

（复印件加盖单位公章）

表 4 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

（原件加盖单位公章）

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

表 5 对响应文件的真实性、合法性承诺函
(原件加盖公章)

我方承诺对所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

表 6 无利害关系声明

我方承诺与采购人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

表 7 没有重大违法记录的声明

我方声明在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

表 8 主要股东或出资人信息；

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股份比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

- 注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2. 出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3. 投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个的全部填写。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

表 9 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据（如上年度财务数据未出，请填写上上年度），无上一年度数据的新成立企业可不填报。

表 10 供应商信用信息记录查询截图（通过“信用中国”、中国政府采购网查询违法失信行为记录等的其他相关材料，此项内容采购代理机构在开标当天进行核查，近三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的将提交评审小组对其按照无效处理，拒绝其参与政府采购活动）

附：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，

营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

商务和技术部分

附件 1

报价书

上海浦成机电设备招标有限公司：

_____（竞争性磋商响应单位全称）授权
（全权代表姓名）_____（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的
（项目编号、项目名称）_____有关活动，并对本
项目进行磋商响应。为此：

- 1、 我方提供报价须知规定的全部竞争性磋商文件。
- 2、 总报价为（大写）：_____元整人民币，建设周期
为_____。
- 3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
- 4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
- 5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。
- 6、 我方愿意履行自己在竞争性磋商文件中的全部承诺和责任。
- 7、 本报价自开标之日起 90 个日历日内有效。
- 8、 退还保证金开户银行和账号：_____
- 9、 与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：_____
邮编：_____
电话：_____
传真：_____

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 2 -1

报价一览表（1）

首轮报价表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

上海金融法院数字档案资源中心建设项目包 1

项目名称	建设周期	备注	报价(总价、元)

注：供应商必须据实填写此表，应与响应文件的有关内容一致。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

最终报价表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

最终总报价	磋商报价（大写）： 小写：
建设周期	
首轮参考报价	¥：
其他说明和承诺	

注：需要在上海政府采购网上进行二次报价

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 2-3

分项报价表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

货币单位：

序号	分项名称	数量	单价（元）	总价（元）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

按照第三章 技术规格及要求列出分项报价表。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 3

竞争性磋商单位的财务情况表（格式）

响应单位名称：_____

项目编号：_____

一、基本资料				
资 产 总 额		其 中	固定资产	
			流动资产	
负 债 总 额		其 中	长期负债	
			流动负债	
年平均完成营业额				
最高年营业额				
从业人员				
二、近三年完成的营业额				
年 度		完成金额		
2021				
2022				
2023				

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 4

商务条款偏离表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件商务条款	响应文件的商务条款	偏离	说明
	建设周期			
	质保期			
	付款方式			
	合同条款			
	其他			

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 5

技术条款偏离表

响应单位名称：_____

项目编号：_____

序号	采购要求	磋商响应	偏离情况	说明

按照第三章 技术规格及要求逐条响应

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 6 详细服务方案

包含但不限于以下内容：

项目情况分析、相关技术方案、项目实施方案、培训方案、验收保障方案、售后服务承诺及保障措施、人员配备情况等

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 7 2021 年 1 月至今完成的类似或相同项目业绩清单；

序号	用户名称	项目名称及所在地	合同金额	合同完成情况

注：其中所列的主要项目应附合同复印件；

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

若响应单位非残疾人福利性单位，可以不提供该声明函。

响应单位授权代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件 9 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（若响应单位不属于监狱企业，可不提供）

附件 10 竞争性磋商响应单位认为需加以说明的其他内容