项目编号：310000000250427106168-00238136

上海社会科学院淮海中路院区用电增
容设备采购

竞
争
性
磋
商
文
件

采购单位：上海社会科学院

地 址：2025年06月16日 上海市淮海中路622弄7号

目录

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 响应人须知前附表
- 第三章 响应人须知
- 第四章 项目需求
- 第五章 评审程序、方法及标准
- 第六章 响应文件格式
- 第七章 合同

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

[上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购](#)采购项目的潜在供应商应在[上海市政府采购网](#)获取采购文件，并于 **2025-06-30 14:00:00**（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：**310000000250427106168-00238136**
- 2、项目名称：**上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购**
- 3、采购方式：**竞争性磋商**
- 4、预算金额（元）：**1900000.00 元**
- 5、最高限价（元）：**包 1-1900000.00 元**
- 6、采购需求：

包名称：**上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购**

数量：8

预算金额（元）：**1900000.00 元**

最高限价（元）：**包 1-1900000.00 元**

简要规则描述：**拟采购干式变压器、MNS 系列柜（变压器柜、低压总进线柜、低压联络柜、电容器柜）、计量柜、模拟屏、母线槽、母线铜排、电缆（热缩电缆头）、控制电缆、高压柜电流电压互感器等。负责设备的供货、安装、调试工作，并确保顺利通过相关单位验收；完成旧设备的拆除工作；图纸设计深化；编制增容申请方案，确保通过电力公司审核，并负责与电力公司进行停电送电协调工作等。**

- 7、合同履行期限：**合同签订后 60 日历天内完成安装调试及验收工作。。**
- 8、本项目是否允许联合体投标：**不允许**

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实绿色建筑、绿色建材，绿色包装，节能产品，环境标志产品，中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 投标人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立法人资格的企业，持有市场监督管理局核发的营业执照；

(2) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(3) 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；

(4) 投标人需具有较强的项目管理、服务和组织实施能力，履行合同所必需的专业技术能力，具有固定的经营场所且能提供优质的技术支持和快速的服务响应；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 根据财库〔2020〕46号，专门面向中小企业采购；

(7) 本项目不允许联合投标，不允许转包。

(8) 本项目招标全过程在上海政府采购电子平台实施，投标人必须获得带有电子印章的上海市电子签名认证证书（CA认证证书）。

三、获取采购文件

时间：2025-06-17至2025-06-24每天00:00:00~12:00:00至12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市闵行区竹园路559号T4号楼7楼

方式：1、合格的供应商可于2025-06-17至2025-06-24，登录“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

2、网上报名下载售价：0元。

3、合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按招标文件要求参加

投标。

4、凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：1、响应人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因响应人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由响应人承担。

2、本项目采用电子化采购方式，招标代理人向供应商免费提供电子采购文件，供应商如需纸质采购文件可自行打印，也可向代理人购买（售价 500 元人民币现金/本，售后不退）。

四、响应文件提交

截止时间：**2025-06-30 14:00:00**（北京时间）

地点：上海市政府采购网（现场：上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼）

五、响应文件开启

开启时间：**2025-06-30 14:00:00**（北京时间）

地点：上海市政府采购网（现场：上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 本项目采用电子化采购方式，潜在供应商在网上时应当自行了解并视作同意“上海政府采购网”电子招标的基本规则、要求、流程，具备网上的能力和条件，知晓并愿意承担电子招标可能产生的风险。如果供应商在过程中遭遇因系统、网络故障或电脑操作等技术的问题，请及时联系政府采购云平台 400-881-7190。采购人、采购代理机构向供应商免费提供采购文件，不再提供纸质文件。

2. 供应商应在响应截止时间前尽早加密上传响应文件，电话通知采购机构进行签收，并及时查看采购机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近响应截止时间上传造成采购机构无法在响应截止前完成签收的情形。未签收的响应文件视为响应未完成。

3、届时请响应人的法定代表人或其授权的响应人代表持疑问函或无疑问函、投标时所使用的 CA 证书和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海社会科学院

地址：上海市淮海中路 622 弄 7 号

联系人：刘钦阳

联系方式：021-33165572

2. 采购代理机构信息

名称：上海智达工程顾问有限公司

地址：上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼

联系人：邢薇

电话：021-58951917/15002132245

2025年06月16日

电子邮件：xingwei@shzdcc.com

第二章 响应人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	采购人： 上海社会科学院 地址： 上海市淮海中路 622 弄 7 号 联系人： 刘钦阳 联系电话： 021-33165572
2	采购代理机构	名称：上海智达工程顾问有限公司 地址：上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼 联系人：邢薇 电话：021-58951917/15002132245 电子邮件：xingwei@shzdcc.com
3	项目名称	上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购
4	项目地点	上海市
5	资金来源	政府 100%；国有 0%；集体 0%；私营 0%；外资 0%；其他 0%。
6	出资比例	
7	资金落实情况	已落实
8	项目范围	拟采购干式变压器、MNS 系列柜（变压器柜、低压总进线柜、低压联络柜、电容器柜）、计量柜、模拟屏、母线槽、母线铜排、电缆（热缩电缆头）、控制电缆、高压柜电流电压互感器等。负责设备的供货、安装、调试工作，并确保顺利通过相关单位验收；完成旧设备的拆除工作；图纸设计深化；编制增容申请方案，确保通过电力公司审核，并负责与电力公司进行停电送电协调工作等。（具体技术要求详见竞争性磋商文件项目需求）
9	质量标准	按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求。 为业主提供服务，并随时接受业主和相关部门的检查、监督。
10	合同履约期限	合同签订后 60 日历天内完成安装调试及验收工作。。
11	报价要求	详见开标一览表及项目需求
12	电子采购特别说明	电子采购特别说明：（1）按照财政部门规定本项目通过上海政府采购网电子招投标系统（以下简称电子平台）进行采购，供应商需按照该电子平台

		的设置规定进行响应；（2）因供应商未按平台设置规定进行响应或平台自身存有缺陷导致的任何后果，本公司不承担责任；（3）因电子采购的特殊性，采购过程中如出现明显不合理且事先无法预料的情况，采购方有权立即中止或取消采购活动。
13	公告发布媒体	上海政府采购网（ http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
14	报价人 资质条件	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实绿色建筑、绿色建材，绿色包装，节能产品，环境标志产品，中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：（1）投标人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立法人资格的企业，持有市场监督管理局核发的营业执照；</p> <p>（2）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；</p> <p>（3）根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；</p> <p>（4）投标人需具有较强的项目管理、服务和组织实施能力，履行合同所必需的专业技术能力，具有固定的经营场所且能提供优质的技术支持和快速的服务响应；</p> <p>（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（6）根据财库〔2020〕46号，专门面向中小企业采购；</p> <p>（7）本项目不允许联合投标，不允许转包。</p> <p>（8）本项目招标全过程在上海政府采购电子平台实施，投标人必须获得带有电子印章的上海市电子签名认证证书（CA认证证书）。</p>
15	是否接受联合投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

16	网上下载磋商文件时间	2025-06-17 至 2025-06-24 每天 00:00:00~12:00:00, 12:00:00~23:59:59 时。
17	踏勘现场	☒ 不组织统一踏勘, 投标单位可自行踏勘现场, 但须事先经采购单位同意。 ☐ 组织统一踏勘 报价人自行踏勘现场
18	磋商预备会	☒ 不召开 ☐ 召开, 召开时间: 召开地点:
19	相关日程安排	<p>(1) 供应商提问时间: 首次响应截止时间前 3 日, 供应商将提问文件 (加盖公章) 书面传真方式或通过电子平台以电子方式向上海智达工程顾问有限公司提出。</p> <p>(2) 磋商文件澄清答疑时间: 首次响应截止时间前 5 日, 代理机构将澄清答疑文件邮件至所有报名供应商或通过电子平台以电子方式通知供应商 (对供应商的提问采购方将视具体情形决定是否书面答复)</p> <p>(3) 提交首次响应文件截止时间: 2025-06-30 14:00:00, 供应商需按照电子平台设置规定以电子方式提交响应文件。</p> <p>(4) 统一接收、解密首次响应文件起始时间: 2025-06-30 14:00:00 地点: 上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼。</p> <p>届时请供应商持其数字证书 (CA 证书) 及自备可上网的笔记本电脑进行按照上述时间、地点至代理机构单位首次响应文件的解密。</p> <p>书面纸质响应文件的提交: 需提交 3 份同电子响应文件内容完全相同的书面纸质响应文件, 提交时间为 2025-06-30 14:00:00, 提交地点为: 上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼。</p> <p>(5) 磋商拟定磋商起始时间: 2025-06-30 14:00:00, 具体时间、次序等由按照现场实际签到安排确定并通知各供应商。拟定磋商地点: 上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼。届时请供应商持其数字证书 (CA 证书) 参加磋商。</p> <p>(6) 上述日程安排如有变更代理机构将及时通知所有供应商。供应商应按磋商文件规定的日程安排准时参加本次磋商相关活动, 如有缺席, 采购方</p>

		可取消其参加资格。
20	分 包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
21	偏 离	☒ 不允许 ☐ 允许，可偏离的项目和范围见第__章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法：
22	响应文件递交截止时间	2025-06-30 14:00:00 （北京时间）。
23	磋商有效期	90天（自响应文件递交截止日起计算）
24	签字和（或）盖章要求	1、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写；响应文件中须盖章、签字的地方必须有报价人及其法定代表人或其授权代理人签章； 2、响应文件的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。
25	合同形式	☐ 单价合同； ☒ 总价合同。
26	报价要求	1. 竞争性磋商响应文件的报价采用人民币报价。 2. 应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《项目需求》中另有说明外，投标报价应当是响应人为提供本项目所要求的全部项目内容所发生的一切成本、管理、税费及利润等。 3. 除《项目需求》中说明并允许外，投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。 4. 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。
27	参加磋商会的报	报价人代表应为报价人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人。

	价人代表要求	
28	响应文件递交要求	<p>应在磋商截止时间前于规定地点提交符合下列要求的响应文件： 密封、骑缝处盖公章的响应文件。</p> <p>报价人代表必须递交以下资料（无需密封）参加磋商会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 报价人的法定代表人参加磋商会时，应携带法定代表人身份证明书及本人身份证原件； 2. 报价人法定代表人的授权委托人参加磋商会时，应携带法定代表人授权委托书，受委托人身份证原件及复印件； 3. 疑问函或无疑问函原件； 4. 最终报价函原件。 <p>带网络的笔记本电脑及 CA 证书。（招标代理不保证所提供的无线网络的稳定性，请投标单位自备无线网络。）</p>
29	投标保证金	本项目不设投标保证金
30	是否要求报价人在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版	☒ 不要求 ☐ 要求 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 响应文件电子版份数：/； ➤ 响应文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加盖报价人单位公章和法定代表人或其委托代理人章，在封套上标记“响应文件电子版、采购人名称、报价人名称、项目名称”字样。
31	响应文件份数	正本 1 份，副本 2 份；
32	装订要求	<p>（不分册装订</p> ☐ 分册装订，商务标、技术标分开装订，商务标和技术标注明“正本”和“副本”字样；每册采用双面印制，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订。
33	外包装要求	<p>响应文件装入档案袋内予以密封；</p> <p>在封口上骑缝加盖报价人公章和法定代表人印章，并须在密封袋正面标明报价人名称、项目名称、采购人名称、响应文件、响应截止时间字样。</p>
34	递交响应文件地点	上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼开标室

35	是否退还响应文件	☒ 否 ☐ 是，退还安排：
36	磋商时间和地点	磋商开始时间： <u>2025-06-30 14:00:00</u> （北京时间）。 地点：上海市闵行区竹园路 559 号 T4 号楼 7 楼开标室
37	磋商程序	密封情况检查：采购单位、采购代理单位检查；报价人互查； 磋商顺序：按主持人宣读的先后顺序开标。
38	报价轮次	本次磋商实行 2 轮报价法，第 2 轮报价为最终报价。报价人递交的响应文件为第 1 轮报价（即首轮报价）。
39	响应文件不予受理的情况	(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的； (2) 未按磋商文件要求密封的。
40	经评标委员会初审后按废标处理的情况	(1) 响应文件未满足采购文件规定的签字、盖章要求的； (2) 供应商未按采购文件要求提交有效资格证明文件，或提交的资格证明文件有缺漏的； (3) 供应商对响应文件进行修改后，未在修改处由供应商法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的； (4) 明显不符合采购文件规定的技术需求以及商务条款要求的； (5) 投标有效期少于采购文件规定有效期的响应文件； (6) 响应文件附有中标人不能接受的条件的； (7) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，作废标处理。 (8) 不符合采购文件规定的其他实质性要求的。 (9) 响应人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 (10) 超过预算控制价的。 (11) 未在响应文件提交截止时间前上传电子磋商响应文件至“上海政府采购网”。 (12) 电子磋商响应文件乱码、无法解密或数据包丢失。 (13) 其他法定情形。

41	定标办法	采用“综合评估法”——“比例法”；
42	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 是：推荐的中标候选人3人，采购人根据评标委员会的评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。依此类推。
43	磋商控制价	☒ 设磋商控制价（ 包1-1900000.00元 ），超过此报价作为废标处理）
44	重新采购	有下列情形之一的，招标人应当依法重新采购： 1、在投标截止时间前提交响应文件的报价人少于3家的； 2、评标委员会界定为不合格标或废标后，因有效投标不足3个，使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的； 3、同意延长投标有效期的报价人少于3个的。
45	政策功能	1、残疾人福利性单位：视同小型、微型企业供应商若为符合条件的残疾人福利性单位，须按规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》； 响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 2. 中小微企业： 按照国家财政部、工信部发布财库〔2020〕46号，关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知中规定的划分标准确定的中小型企业，并提供《中小企业声明函》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定 （1）参加政府采购活动的中小企业应当提供按照“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）”规定的《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入响应人诚信档案。 （2）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

		<p>(3) 若小(微)企业与其他规模企业组成联合体, 联合协议中约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 可给予联合体 4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。</p> <p>(4) 履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。</p> <p>(5) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。</p> <p>(6) 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对小微企业的认定, 由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。</p> <p>3、鼓励节能政策: 在技术、服务等指标同等条件下, 优先采购属于国家公布的节能清单中产品。</p> <p>4、鼓励环保政策: 在性能、技术、服务等指标同等条件下, 优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。</p> <p>5、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库(2014)68号)监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>6、支持国货政策: 本项目不接受进口产品。</p> <p>7、强制采购节能产品政策: 强制采购在国家公布的节能清单中以“★”标注的品目。</p> <p>8、中小企业规模类型自测小程序已上线, 自测链接: https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest</p>
46	代理服务费	<p>招标代理人按国家有关规定向招标人收取招标代理服务费及专家评审费。</p> <p>本项目的招标代理服务费参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》中的收费标准收取。</p> <p>如非招标代理原因出现流标情况, 重新招标产生的费用由中标人另行支付。</p>

若招标文件中的相关内容与前附表不一致的, 以前附表为准。

第三章 响应人须知

一、综合说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购公告中所叙述的货物项目。

1.2 本次采购采用竞争性磋商方式，本次采购遵照执行《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规及规范文件。

1.3 本项目以电子方式通过上海政府采购网电子招投标系统进行采购。

2. 各类主体

2.1 本项目采购人为：**上海社会科学院**，采购代理机构为：上海智达工程顾问有限公司。

2.2 磋商小组：采购方根据本项目特点按照政府采购有关规定组建磋商小组，其成员由政府采购咨询专家库中随机抽取的专家及采购方的代表组成。

2.3 供应商（响应供应商、响应人等）：系指以项目成交为目的、按照本项目磋商文件要求参加响应活动的各类市场经营主体。

3. 响应供应商资格要求详见本项目招标公告。

4. 有关费用、语言、计量单位等

4.1 无论报价过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有有关响应本采购项目活动的全部费用，采购方另有约定的从其约定。

4.2 除另有规定外，本采购项目使用的语言为简体中文。

4.3 除另有规定外，本采购项目采用国家法定计量单位。

4.4 除另有规定外，本采购项目涉及的货币均为人民币。

二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 竞争性磋商文件是阐明采购项目的目标内容、供应商响应须知、响应文件编制要求、磋商程序、评审办法、相关合同草案等的文件。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1) 竞争性磋商邀请
- (2) 响应人须知前附表
- (3) 响应人须知
- (4) 项目需求
- (5) 评审程序、方法及标准
- (6) 响应文件格式
- (7) 合同

6. 磋商文件的解释与修改

6.1 响应供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清，应于磋商文件须知前附表中规定的日期前以书面形式（包括书面文字、传真）或通过电子平台以电子数据形式，向采购方提出。

6.2 在提交首次响应文件截止日期前，采购方有权以修改书形式修改竞争性磋商文件。

6.3 采购方可以依法对磋商文件进行澄清、补充与修改，澄清、补充与修改的文件将在电子平台上公告，并通过电子平台发送至已获取磋商文件的供应商，或者通过电子邮件发送给已获取磋商文件的供应商。

6.4 为便于响应供应商在编制响应文件时可以充分考虑竞争性磋商文件的有关变更内容，采购方可能在未事先通知的情况下酌情推迟提交首次响应文件的截止日期、磋商日期等。

三、响应文件

7. 响应文件的编制要求

7.1 响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供首次响应文件、最后报价文件等，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其对磋商文件作出实质性响应，且此种响应必须是唯一的。否则，其响应文件将被认定无效。

7.2 响应文件的编制需符合电子平台相关设置规定。

8. 响应文件的组成（格式详见第六章）

8.1 供应商按照磋商文件要求编制响应文件，响应文件由商务部分及技术部分等两部分组成，具体要求如下：

A 商务部分（包括但不限于）

- (1) 磋商响应函
- (2) 磋商谈判报价表（第一次）
- (3) 报价分类明细表
- (4) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书
- (5) 资格声明函
- (6) 中小企业声明函（服务）
- (7) 残疾人福利性单位声明函（如有）
- (8) 监狱企业的证明文件（如有）
- (9) 供应商书面声明
- (10) 无利害关系声明
- (11) 响应人基本情况表
- (12) 拟投入本项目的人员情况表及项目负责人、主管人员简历表
- (13) 近3年类似项目业绩一览表（附代表性合同关键页扫描件）
- (14) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
- (15) 商务响应偏离表（格式自拟）

(16) 响应人须知前附表规定的材料或响应人认为需要补充的其他内容：相关人员证书（复印件加盖公章）并提供响应人拟派项目人员为本单位在册人员、其它资格证明文件复印件、三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函（格式自拟）；

(17) 响应人认为需要提供的其他有关商务方面的文件和资料（包括采购需求文件和评分细则提及的相关证明资料）

B技术部分（包括但不限于）

(1) 总体需求理解

(2) 具体实施方案、供货及安装计划和售后服务承诺

(3) 技术响应偏离表（格式自拟）

(4) 针对磋商需求的其他技术文件。

(5) 响应人认为需要提供的其他有关技术方面的文件和资料（包括采购需求文件和评分细则提及的相关证明资料）

8.2 供应商应合理编排响应文件、装订成册并编写目录及页码。

9 响应文件格式

9.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的响应文件格式要求填写响应及报价内容。

10. 响应文件编写注意事项

10.1 供应商应在响应文件中按照磋商文件各附表中的具体要求进行填写响应报价内容。

10.2 采购方不接受有任何选择的报价。

10.3 响应供应商在报价时需注意各报价表格前的针对此次货物采购的具体要求、说明或注释，否则可能导致报价无效。

10.4 响应产品属于经政府采购监管部门认可的节能、环境认证等类型的产品，请将相关证明资料载于响应文件中，本项目执行政府采购相关政策规定。

11. 响应供应商资格的证明文件

11.1 供应商须提交证明其有资格进行响应报价和有能力履行协议的相关证明资料，作为响应文件的一部分。具体要求详见本文件第七章。

12. 响应文件有效期

12.1 响应文件（包括磋商记录、最后报价文件等）的有效期自最后报价文件提交之日起90日内。

12.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购方可以以书面形式要求响应供应商同意延长有效期，响应供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的响应供应商，采购方既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的制作、签署

13.1 按照电子平台设定要求，响应文件应当以电子方式制作提交。电子响应文件的数据构成一般分两部分：一为按照电子平台要求直接填写上传的数据，二为按照本磋商文件要求完整编制的纸质响应文件（内含响应采购要求的原始盖章及签字），将该纸质文件进行扫描上传至电子平台形成的数据。

13.2 供应商根据磋商文件的要求制作响应文件并签字、盖章，经电子签名并加密。

13.3 特殊情形下，供应商按采购方要求另行提供一份相同内容的书面纸质响应文件。书面响应文件若与电子响应文件有不一致的，以电子响应文件为准。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 供应商根据磋商文件的要求制作响应文件，经电子签名并加密后按要求上传至电子平台，并配合采购单位做好相应的签收、回执等工作。

15. 书面响应文件的装订、密封和标记（如需提交的话）

15.1 供应商应将所有响应文件按照本磋商文件要求装订成册、编制目录。

15.2 响应供应商应将响应文件用纸质材料密封，并在密封袋外表标明采购编号、项目名称等。响应文件可以标包为单位分别密封，但需在密封袋外表标明标

包号及名称。

16. 提交响应文件的截止时间

16.1 供应商应当按竞争性磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间前，通过投标工具使用数字证书对响应文件加密后上传至电子平台，再经过电子平台加密保存。书面响应文件送至采购方指定地点。

16.2 因采购方对竞争性磋商文件的修改，而推迟报价截止日期的，则按推迟后的时间提交响应文件。

17. 迟交的响应文件

17.1 首次响应文件提交截止时间之后电子平台不再接受供应商上传响应文件。

17.2 采购方将拒绝接收在首次响应文件提交截止时间之后到达的书面响应文件。

18. 响应文件的解密

18.1 响应文件提交截止时间后，按照采购方统一安排，供应商应按电子平台规定方式使用其数字证书对其响应文件解密。

18.2 响应供应商因自身原因未能将其响应文件解密的，视为未响应磋商文件。

五、磋商、最后报价、评审、成交、合同

19. 磋商小组

19.1 采购方将根据采购项目的特点按规定组建磋商小组，其成员由政府采购咨询专家库中随机抽取的专家及采购方代表组成，负责竞争性磋商工作，包括与供应商磋商、对各供应商响应文件（含磋商记录、最后报价文件）进行评审、确定成交候选供应商等。

20. 磋商

20.1 磋商小组将组织已提交响应文件供应商进行竞争性磋商。磋商顺序按电子平台自动排序确定。供应商磋商时须带好所使用的数字证书（CA证书）及自备

可上网的笔记本电脑。

20.2正式磋商前，参与磋商的响应供应商授权代表或法定代表人须配合采购方身份查验，否则不能参与磋商。

20.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

20.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商内容可包括供应商响应磋商文件的报价、商务、技术等各方面内容，如有多次报价的还包括过程中的竞标报价。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。

20.5磋商过程按照电子平台设定的程序进行。磋商小组与供应商进行磋商的内容，供应商除当场答复外，还应对磋商中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内按照电子平台的设置要求填报、提交。否则可能被判为无效响应。

20.6磋商的结果以上海政府采购网公布为准，磋商记录文件须按磋商文件及电子平台设置要求进行签章，经供应商和磋商小组确认后，替代响应文件中相应的内容，并构成响应文件的一部分和选择成交的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

20.7有关磋商的未尽事宜，按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规及规范文件、按照市政府采购电子平台设置要求、参照政府采购有关惯例办理。

21. 报价和最后报价

21.1为响应本次竞争性磋商采购项目有关报价要求，供应商的报价分为首次响应文件报价、磋商过程报价及磋商后的最后报价。

21.2本次采购不对供应商的各类报价举行公开报价会议。

21.3磋商结束后的最后报价时间、地点等由代理机构工作人员具体统筹安排并告知各供应商。

21.4未按规定提交最后报价的，视作供应商放弃响应本项目。

21.5有关报价的未尽事宜，按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规及规范文件、按照市政府采购电子平台设置要求、参照政府采购有关惯例办理。

22. 评审

22.1磋商、最后报价结束后，磋商小组将对各供应商的首次响应文件、磋商中的供应商响应情况以及供应商最后报价文件等进行评审，以确定成交候选供应商。

22.2在对响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据响应供应商提供的响应文件（包括磋商记录和最后报价文件）进行资格性和符合性检查。未能通过资格性和符合性检查的，视作无效响应。

22.3磋商小组将确定报价是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的报价是指响应文件符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到磋商文件中规定企业资质以及相应的运行管理、技术服务等要求，或限制了采购方的权力和响应供应商的义务规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应报价的响应供应商公平竞争地位。

22.4磋商小组将认定非实质性响应的供应商为无效响应，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应。

22.5磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

22.6详细评审适用于经符合性检查合格的响应文件，本采购项目采用综合评分法，综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目详细评审方法和标准见第五章“评审程序、方法和标准”。

22.7磋商结论或专家意见由磋商小组全体成员签字。对磋商结论持不同意见的，可以在磋商结论或专家意见中阐明其意见及理由。

22.8如有下述情况之一的，作无效响应处理：

响应文件未满足本文件规定的签字、盖章要求且情形严重的；

响应有效期短于本文件规定有效期；

响应文件附有采购方无法接受的条件；

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将作无效报价处理；不符合本文件规定的其他实质性要求的。

22.9根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

符合条件的供应商或对磋商文件作实质性响应的供应商不足法定最低数量的；

因重大变故，采购任务取消的；

供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

磋商小组经磋商、评议认为所有响应文件都不符合竞争性磋商文件要求或均明显不符合市场行情的。

22.10有关评审的未尽事宜，按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规及规范文件、按照市政府采购电子平台设置要求、参照政府采购有关惯例办理。

23. 成交

23.1磋商小组将遵照公平、公正的评审原则，严格按照磋商文件的要求和条件进行评审，平等地对待所有供应商，磋商小组在供应商全部满足磋商文件实质性要求前提下，选择评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

23.2确定成交供应商后，由采购方向成交供应商签发《成交通知书》。

23.3《成交通知书》将作为签订本项目采购合同的依据。

24. 合同

24.1 采购方在授予合同时有权对本磋商文件中规定的工作内容、数量及标准要求予以适当增加、减少，或进行适当的变更。变更后相应价款的优惠程度不得低于本次采购所确定的标准。

24.2 供应商按《成交通知书》指定的方式在 30 日内与采购人签订合同。

24.3 磋商文件、供应商响应文件等，均为签订合同的依据。

24.4 成交供应商在签订采购合同时，提出与竞争性磋商文件规定相反的意见，如采购方不予认可而成交单位坚持不变的，采购方有权取消成交单位的成交资格，由此产生的后果和经济损失均由成交单位负责。

24.5 成交供应商因不可抗力或其他特殊原因无法签订或履行采购合同的，采购方可以取消本次采购，也可以按照原供应商成交候选次序，同排在该成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

24.6 成交供应商与采购方双方履约至验收条件具备时，采购方依据合同组织验收。

24.7 采购方可以视情形邀请参加本项目的其他响应人或者第三方机构参与验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第四章 项目需求

采购需求

一、项目概况

本项目为上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购。拟采购干式变压器、MNS 系列柜（变压器柜、低压总进线柜、低压联络柜、电容器柜）、计量柜、模拟屏、母线槽、母线铜排、电缆（热缩电缆头）、控制电缆、高压柜电流电压互感器。负责设备的供货、安装、调试工作，并确保顺利通过相关单位验收；完成旧设备的拆除工作；图纸设计深化；编制增容申请方案，确保通过电力公司审核，并负责与电力公司进行停电送电协调工作等。具体内容包括但不限于：

1、设备拆除：变压器拆除 2 台，变压器柜拆除 2 台、10KV 计量柜拆除 2 台、母线槽拆除 4 节、电流电压互感器拆除 10 台、计量电流电压互感器拆除 12 台、低压总开关柜拆除 3 台、低压柜拆除 14 台、母线铜排拆除 100 米。

2、设备安装：新装变压器 2 台，原变压器柜安装利旧 2 台、新装 10KV 计量柜 2 台、新装母线槽（3200A/4P）10 米、新装保护电流互感器 6 台、新装 PT 柜内电压互感器 4 台，新装计量电流互感器（LJZN1-10）6 台（电业供）、新装计量电压互感器（JDZYN-10）6 台（电业供）、新装低压总柜 3 台、新装低压电容柜 2 台、原电容柜安装利旧 2 台、新装模拟屏 1 台、原低压柜安装利旧 14 台、原低压母线铜排安装利旧 100 米、新装母线铜排（TMY）240 米、10KV 热缩电缆（电缆头）4 只可利旧安装、控制电缆（KVV 2*2.5）80 米可利旧安装、控制电缆（KVV 4*2.5）150 米可利旧安装、控制电缆（KVV 4*6）80 米可利旧安装、高压柜保护电流互感器（LZZBJ9-10）6 只。

3、设备吊装及设备调试。

4、图纸深化设计。

二、预算金额

190 万元

三、拟采购设备清单

序号	产品（货物）名称	型号/规格描述	单位	数量	备注
1	干式变压器 + 变压器柜	SCB13-1600kVA 柜体尺寸：2000×1500×2200	台	2	全新，满足电气标准，含出厂合格证；支持利旧安装，适配电气连接，配安装附件
2	低压总进线柜 + 电容器柜	MNS800*1000*2200+MNS 945*1000*2200	台	2	全新，需拆除原设备，具备短路、过载等保护功能，符合低压配电系统标准；部分可利旧安装，部分新装，满足无功补偿功能，具备过压、欠压保护；另 2 台电容器柜需拆除，并利旧安装
3	低压联络柜	MNS 800×1000×2200	台	1	全新，实现低压母线联络，配置电气联锁，保障操作安全
4	10kV 计量柜	800×600×2200 执行标准：GB/T 16934-2013	台	2	符合电力公司要求，计量 + 数据传输功能，含合格证
5	模拟屏	静态	台	1	全新，精准模拟电力系统运行状态，显示清晰直观

四、更新设备主要要求

★1、干式变压器（SCB13-1600KVA）

1.1 执行标准：严格执行 GB 1094.1《电力变压器 第 1 部分：总则》、GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》等国家标准及行业规范。

1.2 额定容量：1600KVA，确保在额定条件下长期稳定运行。

1.3 电压组合：高压侧：10kV $\pm 2 \times 2.5\%$ （可根据实际需求调整分接范围）；低压侧：0.4kV，电压调整率符合标准。

1.4 联结组标号：Dyn11，保证三相电压的相位关系准确，适用于三相四线制系统。

1.5 能效等级：满足国家 2 级及以上能效标准，降低运行损耗，节能环保。

1.6 绝缘与防护：采用 F 级绝缘系统，确保长期高温环境下的绝缘可靠性；防护等级 IP20 及以上，防止异物进入，可根据环境需求提升至 IP30。

1.7 性能参数：空载损耗、负载损耗符合 SCB13 系列标准值，降低运行成本；阻抗电压：符合国标要求，保证短路承受能力；温升：F 级绝缘温升 $\leq 100K$ ；噪音： $\leq 55dB$ （距设备 1m 处测量），满足环境噪音要求；过载能力：可在 120% 额

定容量下长期运行，150% 过载下运行 30 分钟（环境温度 25℃时）。

★2、MNS 系列柜（变压器柜、低压总进线柜、低压联络柜、电容器柜）

2.1 执行标准：遵循 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》、GB7251.4《低压成套开关设备和控制设备 第 4 部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求》等标准。

2.2 额定电压：交流 660V 及以下，适应常规低压配电系统。

2.3 防护等级：IP30 及以上，防止灰尘和直径大于 2.5mm 的物体侵入。

2.4 短路耐受电流：低压总进线柜： $\geq 50\text{kA}$ ，确保在短路故障时的设备安全；其他柜型根据实际需求确定，满足系统短路容量要求。

2.5 母线系统：采用高纯度铜母线，额定电流与柜型匹配（如总进线柜按 3200A 设计）；母线连接可靠，接触面镀锡处理，降低接触电阻。

2.6 结构要求：抽屉单元互换性好，机械与电气联锁可靠，防止误操作；电气间隙 $\geq 12\text{mm}$ ，爬电距离 $\geq 20\text{mm}$ （根据绝缘材料等级），符合国标；

变压器柜：主开关选用框架断路器，额定电流 2000A，分断能力 $\geq 50\text{kA}$ ，具备过载、短路保护功能；门、侧板、顶板、后盖板和柜体的表面处理均采用环氧粉末静电喷粉，具有涂层均匀、附着力强的特点。

低压总进线柜：框架等级 3200A 额定电流 3200A，配置框架断路器，分断能力 $\geq 100\text{kA}$ ，具备三段保护特性；

低压联络柜：配置同期装置，实现两路市电的同步切换，框架断路器分断能力与进线柜匹配；

电容器柜：电容总容量按需配置（如 200kvar），单组 $\leq 30\text{kvar}$ ；配 7% 电抗率电抗器抑制 5 次以上谐波；采用智能控制器自动投切，设熔断器、接触器等保护元件，具备过压、欠压、过流及温度保护功能；额定电压 440V，绝缘等级 H 级。

★3、10KV 计量柜

3.1 执行标准：符合 GB/T 7251.4《低压成套开关设备和控制设备 第 4 部分：

对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求》、DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》。

3.2 额定电压：10kV，满足高压侧计量需求。

3.3 互感器精度：电压互感器：0.2 级，额定容量准确，误差范围 $\pm 0.2\%$ ；电流互感器：0.2S 级，保证计量精度，尤其适用于负载电流变化大的场合。

3.4 防护等级：IP2X，防止手指触及带电部件。

3.5 功能要求：柜内配置符合上海电网要求的计量表计（如三相多功能电能表，精度 0.5S 级）；采用专用计量回路，接线可靠，具备防窃电铅封装置；满足“两封一锁”要求（计量装置加封、端子排加封、柜门加锁），符合当地供电部门验收规范。

注：供电部门定制，满足 10KV 供电计量要求。

★4、模拟屏（静态）

4.1 尺寸：按实际设计。

4.2 材质：面板采用耐磨、耐腐蚀的有机玻璃或优质工程塑料，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ；框架为金属材质，坚固耐用，防锈处理。马赛克模块材料采用 PPO 注塑而成，具有 10 年不变色，抗静电，阻燃等特点。

4.3 显示要求：模拟接线准确反映系统拓扑，颜色标识符合电力行业标准（如母线红色、相线黄色 / 绿色 / 红色）；采用 LED 指示灯显示开关状态（如合闸红色、分闸绿色），字体清晰，高度 $\geq 10\text{mm}$ ；元件安装牢固，布局合理，便于观察和操作。

5、母线槽（3200A/4P）

5.1 执行标准：GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》。

5.2 额定参数：额定电流 3200A，4 极，额定电压 1000V 及以下；每节长度标准（如 2m/节），接口连接可靠，接触电阻 $\leq 50\ \mu\ \Omega$ 。

5.3 防护等级：IP40，防止固体异物和水溅入。

5.4 导体与绝缘：单部件 $\geq 20\text{M}\ \Omega$ ，线路总体 $\geq 0.5\text{M}\ \Omega$ 。导体采用纯度 $\geq 99.9\%$ 的

铜材，截面适配载流量，厚度均匀；绝缘材料阻燃，氧指数 $\geq 30\%$ ，绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ 。短路耐受电流 $\geq 80\text{kA}(1\text{s})$ ，额定电流下温升 $\leq 50\text{K}$ 。外壳为 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板，接地可靠，符合 PE 保护标准。

6、母线铜排（TMY）

6.1 执行标准：GB/T 5585.1《电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铜合金母线》。

6.2 材质：采用紫铜(T2)，规格如 TMY - 100×10(根据设计)，厚度公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ，宽度公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；表面镀锡处理，镀层厚度 $\geq 10\mu\text{m}$ ，均匀无毛刺，导电率 $\geq 99.9\%$ IACS。

6.3 性能：抗拉强度 $\geq 205\text{MPa}$ ，伸长率 $\geq 25\%$ ，满足电气连接的机械强度；折弯处无裂纹，符合加工工艺要求，确保安装方便。

6.4 其他：导电率 98.7 电阻率 0.01747 弯曲表面无肉眼可见缺陷 表面光洁，平整，圆边处无飞边，毛刺及裂口。

7、10KV 电缆（热缩电缆头）

7.1 执行标准：GB/T 12706《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》。

7.2 型号规格：如 YJV - 8.7/10kV - 3×70（根据实际设计），长度偏差 $\leq +0.5\%$ 。

7.3 电缆头：采用热缩工艺，附件包括应力管、绝缘管、密封管等，材质耐温 $\geq 120^\circ\text{C}$ ；每只电缆头出厂前经过耐压试验（21kV，5min）、泄漏电流试验，提供试验报告；符合上海地区 10kV 电缆头施工及验收规范，密封良好，防止受潮。

8、控制电缆（KVV 2*2.5、4*2.5、4*6）

8.1 执行标准：GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》。

8.2 额定电压：450/750V，铜导体采用多股绞合（如 2.5mm^2 导体由 7 股 0.68mm 铜丝组成）。

8.3 性能：芯数、截面准确，绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ （ 20°C 时）；外皮采用聚氯乙烯，颜色符合标准（如黑色或根据设计要求），标识清晰，耐磨损；最小弯曲

半径 ≥ 10 倍电缆外径，适应安装环境。

9、高压柜电流互感器（LZZBJ9-10）

9.1 执行标准：GB 20840.1《互感器 第 1 部分：通用要求》、GB 20840.2《电流互感器 第 2 部分：电子式电流互感器》。

9.2 额定电压：10kV，额定一次电流按设计（如 50/5、100/5 等），变比误差 $\leq \pm 0.2\%$ （0.2S 级）。

9.3 准确级组合：如 0.2S/10P，0.2S 级用于计量，误差限值：电流误差 $\pm 0.2\%$ ，相位差 $\pm 10'$ ；10P 级用于保护，准确限值系数 10，复合误差 $\leq 10\%$ 。

9.4 绝缘水平：绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ （用 2500V 兆欧表测量）；交流耐压试验：35kV（1min），局部放电量 $\leq 10pC$ ，确保绝缘可靠。

9.5 其他：极性正确，标识清晰；提供出厂试验报告，包括变比、极性、绝缘、误差等项目；符合上海地区高压柜配置规范，适应 10kV 系统的污秽等级（如 II 级）。

测量等级 0.5，保护等级 5P20。

10、高压柜电压互感器

10.1 执行标准：符合 GB 1207《电压互感器》、GB/T 20840.3《电磁式电压互感器补充技术要求》等国家标准，及上海市电力设备入网验收规范。

10.2 核心参数

额定电压：一次侧：10kV/35kV（按系统电压），二次侧：100V/100/ $\sqrt{3}$ V，剩余绕组：100V/100/3V（接地系统适配）。电压误差： $\pm 0.5\%$ （额定工况）。

额定频率：50Hz（ ± 0.5 Hz 允许偏差）。

额定容量：计量级（0.2S/0.2 级）：10 - 50VA；保护级（3P/6P 级）：满足继电保护负载需求。最大容量： ≥ 2 倍额定容量（过载能力）。

10.3 准确级要求

用途	准确级	误差限值
计量 / 精密测量	0.2S/0.2 级	电流误差 $\pm 0.2\%$ ，相位差 $\pm 10'$

用途	准确级	误差限值
一般测量	0.5 级	电流误差 $\pm 0.5\%$ ，相位差 $\pm 20'$
继电保护	3P/6P 级	复合误差 $\leq 3\%/6\%$

10.4 绝缘性能

耐压试验：10kV 级：工频耐压 42kV（1min），雷电冲击 75kV（峰值）；绝缘电阻：一次侧 $\geq 1000M\Omega$ （2500V 兆欧表），二次侧 $\geq 10M\Omega$ （1000V 兆欧表）。

局部放电：1.2 倍额定电压下，放电量 $\leq 10pC$ （10kV 级）。

10.5 结构与安装

防护等级：户内型 IP20，户外型 IP33（按使用环境）。

材质：硅钢片铁心（厚度 $\leq 0.3mm$ ），F 级绝缘绕组，适配高压柜安装尺寸。

极性标识：清晰标注“P1/P2”“a/x”极性，便于接线校验。

10.6 其他要求

温升：绕组温升 $\leq 65K$ ，铁心温升 $\leq 55K$ （额定负载）。

文件要求：提供第三方型式试验报告（含绝缘、准确级、温升试验）、出厂检验报告及安装手册。

测量等级 0.5，保护等级 5P20。

以上技术参数严格遵循国家相关标准及上海市政府采购对设备质量、环保、节能等要求。投标方须提供设备的第三方检测报告、合格证明、出厂试验报告等文件，确保设备性能可靠、符合规范，且满足上海地区电力系统的安装、运行及验收标准。在设备制造、运输、安装过程中，需遵守上海市相关安全、环保规定，确保项目顺利实施。

五、技术规格要求说明

1、本技术规格所提出的要求是对本次欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的相关强制性规定）。当上述标准、规范的相关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的相关规定与本技术规格的规定之间

存在差异时，应以本技术规格为准。

2、除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

3、本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地、型号或专利（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地型号或专利，这种代替要实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求。投标人应当在响应文件中列明替代标准实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求具体依据，并说明该替代能够实质满足招标人的采购需求。但对无法实质性满足需求的技术指标将不予认可。

4、投标人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案。

5、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

6、包装要求：商品包装或快递包装（如有）需执行财政部“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”的相关要求。

六、质保期要求

1、本项目所有产品投标人提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，中标人负责包换；设备及主要元器件保修期不低于贰年，质保期内投标人提供免费上门维护服务。

2、所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由投标人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人或厂家承担。

3、中标人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，中

标人须对此做出承诺。

4、中标人的故障响应为全天候，需提供至少 7 天×24 小时服务级别的报修电话，响应时间为 1 小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因中标人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由中标人承担（除扣除合同质保金押款外，招标人有权对成交人追加罚款）。

5、当接到招标人故障维护请求后，1 小时内给予响应，在 4 小时内中标人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在 8 小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，中标人承诺在 24 小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

七、验收

1、中标人根据国家的有关标准和由中标人拟订并经招标人确认的验收大纲进行设备验收，由中标人组织并邀请招标人参加验收工作，验收工作前中标人必须先进行自检工作，并向招标人提供自检报告。若合同设备的试运行处于非良好状态下，招标人有权拒绝验收，由此引起的损失由中标人负责。

2、中标人应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。（验收程序及日期由中标人在合同中表明）

3、设备最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：

- 1) 设备必须安装完毕，包括各系统所必须的资料、图纸及说明。
- 2) 双方签署验收合格证书。
- 3) 中标人必须提供该设备已通过计量检定的合格证书及检定证书。

4、在设备调试过程中，如因中标人技术人员的错误，造成安装调试进度延误或设备安装质量达不到合同要求，中标人对此承担全部责任。

5、在设备调试过程中，中标人技术人员应负责向招标人技术人员详细解释设备调试方法及调试过程中可能发生问题的处理方法，使招标人技术人员能够完全掌握设备调试的专业技术及操作技能（具体内容在合同中体现）。

6、中标人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。

八、培训

- 1、中标人应在验收前，中标人为招标人相关人员进行专项技术培训。
- 2、中标人所提供的培训计划，由招标人系统工程师认可，培训内容包括但不限于：理论培训、操作培训等。

九、交付条件

- 1、交付时间：合同签订后 60 日历天内完成安装调试及验收工作。
- 2、交付地点：招标人指定地点。
- 3、中标人应于货物装运前 48 小时之内以传真形式通知招标人。
- 4、除不可抗力外，由于成交人的原因使其交货时间比上述条款中所规定的期限延迟超过一周以上，成交人应向采购人支付罚金为合同总金额的 0.5%/每周，依此类推，但总罚金款项不超过合同总金额的 5%。

十、报价要求

投标人应充分了解项目招标范围和所包括旧设备拆除、新设备采购、临时供电、图纸设计深化、安装调试、线缆敷设、系统集成、设备试验等方面的具体要求，充分考虑完成项目所需的材料设备费用、人工费用、施工费用、运输费用、存储堆放、管理费、利润、税金、风险和不可预见因素，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用。应在招标期间自行踏勘现场，结合项目的具体要求，充分了解本项目实地情况，对所需的设备数量、线缆长度、安装调试等工作量准确的计算，一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和
提高合同价等要求。

十一、付款及结算方式

1. 固定总价合同
2. 分阶段付款

第一笔：合同签订之日起 7 个工作日内，支付至合同总金额的 40%作为预付款；

第二笔：乙方交付产品符合合同建设内容，试运行 10 天，产品运行稳定，经甲方终验收合格并正式交付使用后，支付至合同总金额的 100%。

十二、其他要求

鉴于本项目将于暑期集中调研期间组织实施，为保障院区正常运转，现对作业方案进行优化，通过科学统筹施工时序、灵活调配作业资源等方式，最大程度降低停电频次和时长，减少对院区日常工作的影响。

十三、品牌推荐表

序号	设备名称	品牌推荐			质量及验收要求
1	变压器	江苏亨特	江苏亚威	江苏华鹏	需满足国家及上海市验收要求
2	变压器柜	南洋电力	新臻电器	上海巷恩	需满足国家及上海市验收要求
3	电容柜	南洋电力	新臻电器	上海巷恩	需满足国家及上海市验收要求
4	低压总进线柜框架断路器	上海人民	江苏常熟	上海良信	需满足国家及上海市验收要求
5	低压联络柜框架断路器	上海人民	江苏常熟	上海良信	需满足国家及上海市验收要求
6	模拟屏	上海凯华	上海尤勋	苏州龙源	需满足国家及上海市验收要求

注：供应商可提供上述品牌产品，或提供技术参数、质量标准、售后服务等方面不低于上述品牌的同档次产品，并在响应文件中详细说明产品技术指标及同档次证明材料。

第五章 评审程序、方法及标准

1 磋商文件提出的所有原则、规定、程序和要求均为评审的依据，其中有关评审的基本原则、规定和程序见第三章第五条。

2 本项目详细评审采用综合评分法，详见后附评分细则表。

3 供应商成交候选次序结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列成交候选次序；得分且最终报价相同的，由磋商小组表决确定成交候选次序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交人。

4 磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

5 评审过程中所有评分值精确至小数点后两位（分值统计时的中间值除外）、总价金额以人民币元为单位取整数，不足部分按四舍五入法计。

5.1 上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购符合性要求包1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	响应文件密封、签署等要求	符合采购文件规定：1. 响应文件按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《符合性要求响应表》；2. 投标文件按招标文件要求密封（适用于纸	项目级

		质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	
2	投标有效期	符合采购文件规定：不少于90天。	项目级
3	投标报价	1. 不得进行选择 性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2. 不得进行可变的或者附有条件的 的投标报价；3. 投标报价不得超出 招标文件标明的采购预算金额或 项目最高限价；4. 不得低于成本报 价；5. 投标报价有缺漏项的，缺漏项 部分的报价按照其他投标人相同 项的最高报价计算，计算出的缺漏 项部分报价不得超过投标报价的	项目级

		10%。	
4	质量保证期	是否满足招标文件要求	项目级
5	交付时间	合同签订后60日历天内完成安装调试及验收工作。	项目级
6	进口产品	本项目不接受进口产品。	项目级
7	合同转让与分包	合同不得转让与分包。	项目级
8	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。	项目级
9	其他	是否符合招标文件规定的其他实质性要求	项目级

5.2 上海社会科学院淮海中路院区用电扩容设备采购资格审查要求包1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	投标人资格	投标人的资格是否符合本项目采购公告中列明的对合格	项目级

			投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）。	
2	自定义	专门面向中小企业采购	请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。	包1

5.3 综合评分法

上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购包1评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价得分	0~30	<p>报价得分=(磋商基准价/供应商磋商最终报价)×商务分权重%×100。</p> <p>说明：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。</p> <p>明：满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其报价得分为满分。</p> <p>注1：超过采购项目预算</p>

		<p>的报价将导致废标。</p> <p>注2：本项目专门面向小微企业，对小型和微型企业供应商产品的价格不予10%的扣除价格参与评审。</p> <p>注3：如为监狱、残疾人福利业，供应商产品的价格6%的扣除价格参与评审。</p>
投标人企业类似业绩情况	0~3	<p>有类似项目经验，响应文件递交截止之日倒推三年以来（以合同签订时间为准），已完成（或正在进行）类似项目的，需提供合同（包含但不限于合同首页、采购周期页、采购金额页、及甲乙双方签字盖章页等）扫描件等证明材料，每提供一个得1分，满分为3分。未提供得0分。</p>
投标人资质情况	0~2	<p>响应人具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质的得1</p>

		<p>分；</p> <p>具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类四级、承修类四级、承试类四级）及以上资质的得1分；</p> <p>未提供的得0分。</p>
<p>总体需求理解及重难点分析</p>	<p>0~10</p>	<p>针对响应人对本项目设施现状分析，从完整性、详细程度、专业深度及重难点分析进行评审。全面剖析设施参数、运行状况等，精准识别技术与管理重难点，提出科学方案，对项目有显著指导价值，得10分；较全面梳理现状，指出部分重难点，但细节与方案深度不足，得6-9分；仅基础描述，问题分析浅、重难点识别泛化，得3-5分；内容简略模糊、关键信息缺失，得1-2分。需提供佐证材料，分析矛盾或数据错误酌情扣分。</p>
<p>技术要求</p>	<p>0~16</p>	<p>依据采购文件，评审响应人所响应产品技术要求符合度。响应人须提供产</p>

		品技术白皮书、检测报告等有效证明材料，佐证技术参数满足采购需求。产品技术参数与要求完全一致，无偏离得16分；每出现一项负偏离（如参数不达标、功能缺失等）扣2分，扣完16分为止。未提供或材料无法有效证明符合要求，按负偏离扣分。
深化方案合理性及详细程度	0~6	依据招标文件，从技术可行性、细节完备度、设备选型精准度及项目适配性评审用电增容方案。方案契合需求，完整覆盖项目规划，设备选型参数明确，系统阐述施工运维等内容，得6分；满足基本逻辑但部分细节有瑕疵，得4分；仅含基础框架，设备选型模糊、缺关键细节，得2分；内容残缺，未体现核心目标，得0分。
应急方案	0~6	依据采购文件要求，从人力资源、管理资源等维度评审响应人应急方案的合理性、科学性与针对

		性。方案精准契合项目风险，团队专业、分工明确、人员资质经验齐全，资源调配高效，逻辑科学、实操性强，得 6分；基本满足需求但资源或细节有缺，得 4-5 分；存在资源失配、措施空泛、实操性差等缺陷，得 1-3 分；未提供方案得 0 分。
服务承诺及增值服务	0~5	依据采购文件，从服务承诺、增值服务、优惠承诺三方面，结合货物采购与施工需求评审响应人。服务承诺覆盖采购施工全流程，增值服务丰富实用，优惠承诺实质有力，得5分；基本涵盖核心需求但存在不足，得3-4分；内容模糊缺漏、实用性差，得1-2分；未提供相关内容，得0分。
针对本项目的质量、安全、进度措施	0~10	依据采购文件，从货物生产、施工全流程评审响应人，重点考量质量、安全及进度管理。若质量实现采购、生产、检测闭环管控，施工质量细则完备；安全措施涵盖风险评估、

		<p>应急等且实操性强；进度计划详细，节点明确，采用科学控制方法，精准匹配项目需求，得 10 分。</p> <p>基本满足要求但存在细节不足，得 7 - 9 分。</p> <p>方案漏洞明显，质量、安全、进度管理缺失，得 1 - 6 分。未提供相关方案，得 0 分。</p>
售后服务	0~5	<p>依据采购文件要求，对投标人本项目售后响应时间、修复时间进行综合评审。若承诺 7×24 小时服务，市区 2 小时、郊区 4 小时内响应到达，普通故障 4 小时、重大故障 72 小时内修复，且保障措施完备，得 5分；</p> <p>基本满足需求但时效和保障稍弱，得3-4分；响应修复时间承诺模糊、难以满足需求，得1-2分；</p> <p>未提供相关承诺，得 0 分。</p>
拟配备团队情况	0~5	<p>项目负责人持有有效注册建造师（机电工程专业）二级及以上证书并能提供类似项目业绩证明，</p>

		<p>得 1 分；</p> <p>团队组织架构完整、核心部门齐全、职责清晰、沟通机制科学，响应情况理想得 4分，基本完整但有缺陷得 1-3分，混乱不满足需求得 0 分。</p>
质保年限	0~2	<p>本项目要求的质保年限最低要求为2年，再此基础上每增加1年的得0.5分，本项不超过2分。</p>

6 技术分和其它分打分依据：

综合考虑各响应人提供的技术方案的先进性、实用性、安全性、易维护性以及招标文件要求的各项功能、性能响应的完整性、系统的各项质量、技术指标以及系统构架等方面情况。要求对各项功能进行详细说明，能充分体现对各业务需求和业务规范理解的深度，充分体现应用特色，描述不合理或者没有描述都不得分，进行具体描述且符合要求的得分。

第六章 磋商响应文件格式

_____项目

响应文件

响应单位：_____（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年____月____日

附件1 磋商响应函（格式）

致：

我单位收到贵公司（项目名称）_____竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织_____项目（编号为_____）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求，提供项目货物。磋商报价为：_____万元。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的响应单位应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的服务管理能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、开标一览表。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物的磋商报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受磋商文件中《商务主要条款》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他响应单位的；
- (3) 与发包人、其它响应单位或者代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向发包人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
- (5) 未经代理机构同意，在采购过程中与发包人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

响应单位全称（公章）：

地 址： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

电 话： _____

传 真： _____

邮 编： _____

授权代表签字或盖章： _____

日期： ____年____月____日

附件2 磋商谈判报价表（第一轮）

项目编号：

上海社会科学院淮海中路院区用电增容设备采购包 1

是否接受本项目采购需求所有内容	合同履约期限	备注	最终报价(总价、元)

说明：（1）“金额（元）”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）响应人应按照《项目标需求》和《响应人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

响应供应商（公章）：

响应供应商代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

附件3 报价分类明细表（格式）

项目名称： 项目编号：

单位：元

序号	报价明细	报价说明	数量	单位	单价	合价	备注
一	拟采购设备						
							
二	设备拆除						
							
三	设备安装						
							
四	设备吊装及设备调试						
							
五	图纸深化设计						
							
六	管理费						
七	其他（如有）						
							
...	报价总计						

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）供应商应按照《项目需求》和《供应商须知》的要求报价。

（3）供应商应根据分类报价费用提供相应的明细说明。

（4）分项目明细报价合计应与投标报价相等。

（5）明细内容必须包括所有涉及报价内容的所有费用。

响应供应商（公章）：

响应供应商代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

附件4 法定代表人证明书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的
在下面签字的（法定代表人姓名）_____先生/女士现担任本公司
职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

单位全称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人身份证正反面复印件：

法定代表人正反面身份证复印件

附件5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的
(法定代表人姓名、职务)先生/女士代表本公司授权在下面签字的_____先生
/女士(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就_____项目的_____竞
争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

本授权书于_____年 _____月_____日签字盖章生效，特此声明。

代理人无转委托，特此委托。

被授权代理人正反面身份证复印件

代理人(签字)：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

法定代表人(盖字或盖章)：_____

单位全称(盖章)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件6 响应偏离表

序号	采购文件条目	采购文件要求	偏离情况	偏离说明	响应文件页码
1	响应人的资格				
2	响应文件的有效性、完整性				
3	报价				
4	投标有效期				
5	合同履行期限				
6	付款条件				
7	供货时间				
...	...				

声明：除本响应偏离表所列的偏离项外，其他所有投标内容均完全响应“采购文件”中的要求。

注：

1. 本响应偏离表是响应人必须针对本采购文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. 如果报价文件的响应对采购文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并在“偏离说明”中加以说明。
3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于采购人查阅。

响应单位(盖章)：

法人代表（签字或盖章）：

受委托人（签字）：

日期： 年 月 日

附件7 资格声明函

致采购方：

我方现参加贵方采购项目的响应，采购编号为：_____项目名称为：_____

现我方郑重声明，我方符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家相关法律法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件，符合拟响应合同项下的供应商资格要求，在本项目响应时间前 3年内我方在经营活动中无重大违法记录。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（公章）：

响应单位授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

附件8 资格审查响应表

序号	资格审查内容	响应文件内容	页次

根据招标文件要求逐条响应。

响应单位（公章）：

响应单位授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

附件9 符合性要求响应表

序号	符合性要求内容	响应文件内容	页次

根据采购文件要求逐条响应。

响应单位（公章）：

响应单位授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附件10 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

特别说明：一、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商为新成立企业的，应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）的规定出具《中小企业声明函》，如实填报中型企业或小型企业或微型企业，享受相关扶持政策。二、政府采购服务项目中，享受中小企业扶持政策应满足的条件：服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。对非专门面向中小企业采购的项目，服务全部由小微企业承接的，可享受评审时价格扣除的优惠政策。价格扣除的具体比例按照磋商文件供应商须知的有关规定执行。三、依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织、民办非企业单位等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。四、成交供应商享受《办法》规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。注：各行业划型标准：（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上

的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入10033万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100

万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件11 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日期：

特别说明：一、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

如供应商不符合残疾人福利性单位条件的，无需填写本声明。

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

响应人：（单位公章）

授权代表签名：

日期：_____年_____月_____日

附件12 监狱企业的证明文件（如有）

说明：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

响应人：（单位公章）

授权代表签名：

日期：_____年_____月_____日

附件13 供应商书面声明

致：（采购人）

本供应商郑重承诺：

在提供本项目采购供应服务过程中，严格遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条的规定：“与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”若违反上述规定，愿承担相应法律后果。此外，在提供本项目采购供应服务过程中，严格遵纪守法，保持廉洁自律，杜绝任何不正当竞争行为。

特此声明。

响应单位：（单位公章）

授权代表签名：

日期：____年____月____日

附件14 无利害关系声明

致：（采购人）

我方承诺与采购人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

响应单位：（单位公章）

授权代表签名：

日期：____年____月____日

附件15 响应人基本情况表

响应单位名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

响应单位：（单位公章）： _____

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： _____年____月____日

2. 项目负责人简历表

姓 名		出生年 月		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任 职	项目负责人
毕业学 校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似 项目名称	担任职 务	工程概况说明	发包人及联系电 话	

3. 主要项目管理人员简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作			

附件17 响应人近三年以来类似项目一览表

序号	项目名称	采购单位	采购时间	采购数量	合同金额 (万元)	附件页码	备注

说明：（1）近三年指：自响应文件递交截止之日倒推三年在管项目或已完成的项目。

（2）需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。响应人需提供的类似项目数量以《评分细则》为准。

响应单位（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件18 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：_____年_____月_____日

附件19 投标文件技术部分内容一览表
内容一览表

序号	摘 要	说 明

注：本表可根据情况自行改进。

响应单位：

授权代表：

日期：____年____月____日

附件20 资格证明文件

响应单位提交下列资格证明文件：

- 1、企业法人营业执照（清晰复印件需加盖有效公章）、资质证书（如有）（清晰复印件需加盖有效公章）、管理体系认证证书（清晰复印件需加盖有效公章）
- 2、参加招标采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺；
- 3、其他采购文件规定需要提供的证明文件和材料。

附件21 最终报价函

致：（发包人名称）

根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供的（项目名称）的最终报价如下：

小写（人民币）：_____（万元）

大写：_____

2. 其它承诺事项：

（1）若我方中标，需在领取中标通知书时提供一份符合以上规定的最终报价的服务报价书至发包人。

响应单位（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：本最终报价函由法定代表人或授权代表人在磋商会时单独手持携带，价格部分经磋商后手签。

第七章 服务合同

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]	乙方： [合同中心-供应商名称]
地址： [合同中心-采购单位所在地]	地址： [合同中心-供应商所在地]
邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]	邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]
电话： [合同中心-采购单位联系人电话]	电话： [合同中心-供应商联系人电话]
传真： [合同中心-采购人单位传真]	传真： [合同中心-供应商单位传真]
联系人： [合同中心-采购单位联系人]	联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务/货物其来源应符合国家的有关规定，服务/货物的内容、要求、服务/货物质量等详见合同附件。

2. 合同价格、交货地点和交货期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 交货地点

上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

2. 3 交货期限

本合同的履约期限：**[合同中心-合同有效期]**。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

3. 3 乙方提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，乙方负责包换；设备及主要元器件保修期不低于叁年，质保期内投标人提供免费上门维护服务。

3. 4 所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由投标人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方或厂家承担。

3. 5 乙方应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，乙方须对此做出承诺。

3. 6 乙方的故障响应为全天候，需提供至少 7 天×24 小时服务级别的报修电话，响应时间为 1 小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因乙方违反以上规定而导致甲方发生各类事故，责任完全由乙方承担（除扣除合同质保金押款外，甲方有权对成交人追加罚款）。

3. 7 当接到甲方故障维护请求后，1 小时内给予响应，在 4 小时内乙方将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在 8 小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，乙方承诺在 24 小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

1、乙方根据国家的有关标准和由乙方拟订并经甲方确认的验收大纲进行设备验收，由乙方组织并邀请甲方参加验收工作，验收工作前乙方必须先进行自检工作，并向甲方提供自检报告。若合同设备的试运行处于非良好状态下，甲方有权拒绝验收，由此引起的损失由乙方负责。

2、乙方应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。
(验收程序及日期由乙方在合同中表明)

3、设备最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：

- 1) 设备必须安装完毕，包括各系统所必须的资料、图纸及说明。
- 2) 双方签署验收合格证书。
- 3) 乙方必须提供该设备已通过计量检定的合格证书及检定证书。

4、在设备调试过程中，如因乙方技术人员的错误，造成安装调试进度延误或设备安装质量达不到合同要求，乙方对此承担全部责任。

5、在设备调试过程中，乙方技术人员应负责向甲方技术人员详细解释设备调试方法及调试过程中可能发生问题的处理方法，使甲方技术人员能够完全掌握设备调试的专业技术及操作技能(具体内容在合同中体现)。

6、乙方提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

第一笔：合同签订之日起 7 个工作日内，支付至合同总金额的 40%作为预付款；

第二笔：乙方交付产品符合合同建设内容，试运行 10 天，产品运行稳定，经甲方终验收合格并正式交付使用后，支付至合同总金额的 100%。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适

合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 若甲方因工作需要对本合同约定的服务范围进行调整，应及时以书面形式通知乙方。涉及服务范围调整的相关事项，双方应通过友好协商达成一致，并签订补充协议予以明确。

9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙

方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以从应付的合同款项中扣除误期赔偿费，且不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每(天)赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。

(一周按七天计算，不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的

事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为___/___元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

政策采购说明

一、促进中小企业发展：

1. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2. 根据《财政部、工业和信息化部关于印发的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受中小企业扶持政策，预留份额专门面向中小企业采购。对于未预留份额专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4. 采购邀请中规定接受联合体形式的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于未预留份额专门面向中小企业的项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

二、促进残疾人就业：1. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2. 供应商若为符合条件的残疾人福利性单位，

必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。3. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、支持监狱企业发展 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 21 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。